

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,18	18,39	1,79	0,00			1		1	1				
	01:00	18,79	17,12	1,67	0,00			1		1	1				
	02:00	17,75	16,08	1,67	0,00			1		1	1				
	03:00	17,12	15,45	1,67	0,00			1		1	1				
	04:00	17,16	15,61	1,55	0,00			1		1	1				
	05:00	18,10	16,44	1,66	0,00			1		1	1				
	06:00	20,20	18,16	2,04	0,00			1		1	1				
	07:00	23,20	21,11	2,09	0,00			1		1	1				
	08:00	25,50	23,97	1,53	0,00			1		1	1			1	
	09:00	26,78	25,97	0,82	0,00			1		1	1			3	
	10:00	26,73	26,20	0,53	0,00			1		1	1			3	
	11:00	26,51	25,90	0,61	0,00			1		1	1			3	
	12:00	26,59	25,95	0,64	0,00			1		1	1			3	
	13:00	26,44	25,90	0,54	0,00			1		1	1			3	
	14:00	25,83	25,31	0,51	0,00			1		1	1			3	
	15:00	25,37	24,74	0,63	0,00			1		1	1			3	
	16:00	26,24	25,62	0,62	0,00			1		1	1			3	
	17:00	26,09	25,12	0,97	0,00			1		1	1			3	
	18:00	31,39	30,01	1,38	0,00			1		1	1			6	
	19:00	31,84	30,78	1,06	0,00			1		1	1			7	
	20:00	31,48	30,66	0,81	0,00			1		1	1			7	
	21:00	29,41	28,81	0,59	0,00			1		1	1			6	
	22:00	25,85	25,22	0,64	0,00			1		1	1			2	
	23:00	21,32	20,68	0,64	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης