

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,39	18,03	2,36	0,00			1		1	1				
	01:00	18,91	16,56	2,35	0,00					1	1				
	02:00	17,83	15,68	2,15	0,00					1	1				
	03:00	17,22	15,37	1,86	0,00					1	1				
	04:00	17,36	15,66	1,70	0,00					1	1				
	05:00	18,60	16,73	1,87	0,00					1	1				
	06:00	21,28	20,11	1,18	0,00			1		1	1				
	07:00	24,26	23,18	1,08	0,00			1		1	1				
	08:00	25,36	24,30	1,06	0,00			1		1	1			1	
	09:00	26,02	24,96	1,06	0,00			1		1	1			2	
	10:00	26,13	24,96	1,17	0,00			1		1	1			2	
	11:00	26,16	24,91	1,25	0,00			1		1	1			2	
	12:00	26,09	24,84	1,25	0,00			1		1	1			2	
	13:00	25,96	24,85	1,11	0,00			1		1	1			2	
	14:00	26,07	24,99	1,08	0,00			1		1	1			2	
	15:00	26,43	25,26	1,16	0,00			1		1	1			2	
	16:00	29,01	27,68	1,33	0,00			1		1	1			5	
	17:00	32,87	31,46	1,41	0,00			1		1	1			8	
	18:00	34,16	32,81	1,35	0,00			1		1	1			9	
	19:00	34,51	33,26	1,25	0,00			1		1	1			9	
	20:00	34,27	33,10	1,17	0,00			1		1	1			9	
	21:00	32,58	31,55	1,03	0,00			1		1	1			7	
	22:00	29,38	28,52	0,86	0,00			1		1	1			5	
	23:00	25,62	24,76	0,87	0,00			1		1	1			2	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης