

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,37	4,37	0,00			1			
	01:00	4,17	4,17	0,00			1			
	02:00	4,00	3,93	0,06			1			
	03:00	3,86	3,77	0,09			1			
	04:00	3,79	3,68	0,11			1			
	05:00	3,84	3,74	0,10			1			
	06:00	3,92	3,85	0,07			1			
	07:00	4,17	4,07	0,10			1			
	08:00	4,41	4,30	0,11			1			
	09:00	4,54	4,39	0,16			1			
	10:00	4,72	4,61	0,12			1			1
	11:00	4,82	4,70	0,11			1			1
	12:00	4,92	4,82	0,10			1			1
	13:00	4,88	4,80	0,08			1			1
	14:00	4,81	4,81	0,00			1			1
	15:00	4,82	4,82	0,00			1			1
	16:00	4,89	4,89	0,00			1			1
	17:00	5,12	5,12	0,00			1			1
	18:00	5,12	5,12	0,00			1			1
	19:00	5,09	5,09	0,00			1			1
	20:00	4,97	4,97	0,00			1			1
	21:00	4,83	4,83	0,00			1			1
	22:00	4,65	4,65	0,00			1			1
	23:00	4,46	4,46	0,00			1			1

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης