

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Παρασκευή, 14 Νοέμβριος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	23	23	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
14/11/25 0:00	44,00	30,80	13,20	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 1:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 2:00	40,00	28,00	12,00	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 3:00	39,00	27,30	11,70	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 4:00	41,00	28,70	12,30	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 5:00	42,00	29,40	12,60	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 6:00	45,00	31,37	13,45	0,18							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 7:00	47,00	29,93	12,83	4,25							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 8:00	56,00	30,98	13,28	11,74							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 9:00	63,00	32,05	13,74	17,21							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 10:00	62,00	29,34	12,57	20,09							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 11:00	65,00	30,31	12,99	21,70							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 12:00	62,00	28,13	12,05	21,82							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 13:00	63,00	29,87	12,80	20,33							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 14:00	64,00	32,59	13,97	17,45							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 15:00	60,00	34,13	14,63	11,25							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 16:00	59,00	39,12	16,76	3,12							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 17:00	63,00	44,10	18,90	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 18:00	66,00	46,20	19,80	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 19:00	63,00	44,10	18,90	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 20:00	62,00	43,40	18,60	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 21:00	61,00	42,70	18,30	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 22:00	58,00	40,60	17,40	0,00							1	1					1	1	0		0	
14/11/25 23:00	54,00	37,80	16,20	0,00							1	1					1	1	0		0	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης