

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,604				1			
	01:00	0,601				1			
	02:00	0,585				1			
	03:00	0,563				1			
	04:00	0,557				1			
	05:00	0,599				1			
	06:00	0,664				1			
	07:00	0,662				1			
	08:00	0,636				1			
	09:00	0,651				1			
	10:00	0,676				1			
	11:00	0,626				1			
	12:00	0,624				1			
	13:00	0,642				1			
	14:00	0,612				1			
	15:00	0,679				1			
	16:00	0,695				1			
	17:00	0,786				1			
	18:00	0,826				1			
	19:00	0,807				1			
	20:00	0,776				1			
	21:00	0,714				1			
	22:00	0,700				1			
	23:00	0,614				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,608			1				
	01:00	0,581			1				
	02:00	0,554			1				
	03:00	0,568			1				
	04:00	0,532			1				
	05:00	0,550			1				
	06:00	0,627			1				
	07:00	0,601			1				
	08:00	0,618			1				
	09:00	0,614			1				
	10:00	0,604			1				
	11:00	0,606			1				
	12:00	0,577			1				
	13:00	0,602			1				
	14:00	0,599			1				
	15:00	0,636			1				
	16:00	0,710			1				
	17:00	0,755			1				
	18:00	0,824			1				
	19:00	0,831			1				
	20:00	0,784			1				
	21:00	0,750			1				
	22:00	0,652			1				
	23:00	0,629			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,567			1				
	01:00	0,557			1				
	02:00	0,554			1				
	03:00	0,512			1				
	04:00	0,516			1				
	05:00	0,565			1				
	06:00	0,598				1			
	07:00	0,614				1			
	08:00	0,626				1			
	09:00	0,625				1			
	10:00	0,605				1			
	11:00	0,600				1			
	12:00	0,594				1			
	13:00	0,600				1			
	14:00	0,635				1			
	15:00	0,707				1			
	16:00	0,702				1			
	17:00	0,792				1			
	18:00	0,839				1			
	19:00	0,829				1			
	20:00	0,810				1			
	21:00	0,729				1			
	22:00	0,689				1			
	23:00	0,644				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,612				1			
	01:00	0,603				1			
	02:00	0,565				1			
	03:00	0,566				1			
	04:00	0,551				1			
	05:00	0,575				1			
	06:00	0,615				1			
	07:00	0,626				1			
	08:00	0,629				1			
	09:00	0,636				1			
	10:00	0,638				1			
	11:00	0,603				1			
	12:00	0,596				1			
	13:00	0,652				1			
	14:00	0,659				1			
	15:00	0,685				1			
	16:00	0,766				1			
	17:00	0,833				1			
	18:00	0,906				1			
	19:00	0,886				1			
	20:00	0,816				1			
	21:00	0,762				1			
	22:00	0,720				1			
	23:00	0,678				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,607				1			
	01:00	0,601				1			
	02:00	0,580				1			
	03:00	0,557				1			
	04:00	0,573				1			
	05:00	0,567				1			
	06:00	0,607				1			
	07:00	0,615				1			
	08:00	0,611				1			
	09:00	0,640				1			
	10:00	0,618				1			
	11:00	0,655				1			
	12:00	0,613				1			
	13:00	0,617				1			
	14:00	0,650				1			
	15:00	0,655				1			
	16:00	0,731				1			
	17:00	0,799				1			
	18:00	0,902				1			
	19:00	0,829				1			
	20:00	0,759				1			
	21:00	0,732				1			
	22:00	0,676				1			
	23:00	0,629				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,621				1			
	01:00	0,596				1			
	02:00	0,572				1			
	03:00	0,558				1			
	04:00	0,545				1			
	05:00	0,596				1			
	06:00	0,631				1			
	07:00	0,624				1			
	08:00	0,625				1			
	09:00	0,627				1			
	10:00	0,623				1			
	11:00	0,583				1			
	12:00	0,629				1			
	13:00	0,620				1			
	14:00	0,675				1			
	15:00	0,690				1			
	16:00	0,736				1			
	17:00	0,816				1			
	18:00	0,847				1			
	19:00	0,860				1			
	20:00	0,864				1			
	21:00	0,802				1			
	22:00	0,706				1			
	23:00	0,630				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,612				1			
	01:00	0,594				1			
	02:00	0,578				1			
	03:00	0,563				1			
	04:00	0,553				1			
	05:00	0,585				1			
	06:00	0,623				1			
	07:00	0,630				1			
	08:00	0,622				1			
	09:00	0,641				1			
	10:00	0,643				1			
	11:00	0,645				1			
	12:00	0,637				1			
	13:00	0,617				1			
	14:00	0,651				1			
	15:00	0,678				1			
	16:00	0,729				1			
	17:00	0,818				1			
	18:00	0,855				1			
	19:00	0,871				1			
	20:00	0,819				1			
	21:00	0,788				1			
	22:00	0,704				1			
	23:00	0,663				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης