

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,615				1			
	01:00	0,586				1			
	02:00	0,567				1			
	03:00	0,551				1			
	04:00	0,550				1			
	05:00	0,582				1			
	06:00	0,591				1			
	07:00	0,629				1			
	08:00	0,676				1			
	09:00	0,675				1			
	10:00	0,651				1			
	11:00	0,654				1			
	12:00	0,708				1			
	13:00	0,689				1			
	14:00	0,712				1			
	15:00	0,720				1			
	16:00	0,728				1			
	17:00	0,833				1			
	18:00	0,845				1			
	19:00	0,808				1			
	20:00	0,762				1			
	21:00	0,708				1			
	22:00	0,640				1			
	23:00	0,597				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,570				1			
	01:00	0,562				1			
	02:00	0,540				1			
	03:00	0,538				1			
	04:00	0,526				1			
	05:00	0,555				1			
	06:00	0,585				1			
	07:00	0,583				1			
	08:00	0,632				1			
	09:00	0,603				1			
	10:00	0,634				1			
	11:00	0,623				1			
	12:00	0,597				1			
	13:00	0,590				1			
	14:00	0,632				1			
	15:00	0,638				1			
	16:00	0,711				1			
	17:00	0,791				1			
	18:00	0,815				1			
	19:00	0,833				1			
	20:00	0,775				1			
	21:00	0,740				1			
	22:00	0,648				1			
	23:00	0,642				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,624				1			
	01:00	0,581				1			
	02:00	0,577				1			
	03:00	0,543				1			
	04:00	0,541				1			
	05:00	0,566				1			
	06:00	0,598				1			
	07:00	0,619				1			
	08:00	0,601				1			
	09:00	0,612				1			
	10:00	0,575				1			
	11:00	0,585				1			
	12:00	0,598				1			
	13:00	0,622				1			
	14:00	0,629				1			
	15:00	0,662				1			
	16:00	0,744				1			
	17:00	0,808				1			
	18:00	0,856				1			
	19:00	0,866				1			
	20:00	0,817				1			
	21:00	0,768				1			
	22:00	0,722				1			
	23:00	0,650				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,642				1			
	01:00	0,596				1			
	02:00	0,568				1			
	03:00	0,558				1			
	04:00	0,544				1			
	05:00	0,582				1			
	06:00	0,630				1			
	07:00	0,609				1			
	08:00	0,646				1			
	09:00	0,678				1			
	10:00	0,671				1			
	11:00	0,635				1			
	12:00	0,624				1			
	13:00	0,625				1			
	14:00	0,686				1			
	15:00	0,722				1			
	16:00	0,767				1			
	17:00	0,844				1			
	18:00	0,831				1			
	19:00	0,855				1			
	20:00	0,826				1			
	21:00	0,733				1			
	22:00	0,694				1			
	23:00	0,635				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,597				1			
	01:00	0,605				1			
	02:00	0,575				1			
	03:00	0,556				1			
	04:00	0,559				1			
	05:00	0,547				1			
	06:00	0,598				1			
	07:00	0,573				1			
	08:00	0,610				1			
	09:00	0,642				1			
	10:00	0,669				1			
	11:00	0,689				1			
	12:00	0,712				1			
	13:00	0,721				1			
	14:00	0,685				1			
	15:00	0,703				1			
	16:00	0,736				1			
	17:00	0,777				1			
	18:00	0,839				1			
	19:00	0,822				1			
	20:00	0,772				1			
	21:00	0,709				1			
	22:00	0,660				1			
	23:00	0,640				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,566						1	
	01:00	0,560						1	
	02:00	0,547						1	
	03:00	0,551						1	
	04:00	0,532						1	
	05:00	0,560						1	
	06:00	0,605						1	
	07:00	0,610						1	
	08:00	0,595						1	
	09:00	0,588						1	
	10:00	0,608						1	
	11:00	0,616						1	
	12:00	0,563						1	
	13:00	0,572						1	
	14:00	0,626						1	
	15:00	0,619						1	
	16:00	0,685						1	
	17:00	0,779						1	
	18:00	0,824						1	
	19:00	0,848						1	
	20:00	0,860						1	
	21:00	0,815						1	
	22:00	0,705						1	
	23:00	0,661						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,639				1			
	01:00	0,633				1			
	02:00	0,593				1			
	03:00	0,570				1			
	04:00	0,572				1			
	05:00	0,612				1			
	06:00	0,629				1			
	07:00	0,638				1			
	08:00	0,645				1			
	09:00	0,644				1			
	10:00	0,612				1			
	11:00	0,636				1			
	12:00	0,622				1			
	13:00	0,627				1			
	14:00	0,663				1			
	15:00	0,733				1			
	16:00	0,774				1			
	17:00	0,834				1			
	18:00	0,872				1			
	19:00	0,847				1			
	20:00	0,841				1			
	21:00	0,804				1			
	22:00	0,730				1			
	23:00	0,738				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης