

Διεύθυνση Υλικών,
Προμηθειών & Μεταφορών
Λεωφόρος Συγγρού 98-100,
117 41 Αθήνα

Πληροφορίες:

Θ. Καγιούλης

T 210 9090672

F 214 4050566

t.kagioulis@deddie.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 507404

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 10

(Τροποποίηση και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 10 της Διακήρυξης 507404 εκδίδεται προκειμένου :

1. να διευκρινίσει την εφαρμογή της παραγράφου 5.5.6 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ-440/18.08.23 ως εξής:

«Αναφορικά με τους Μ/Σ έντασης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε πίνακα προστασίας που προστατεύεται από ασφάλειες υψηλής τάσης περιοριστικές της έντασης (Current limiting), είναι αποδεκτό να επιλέγονται Μ/Σ έντασης με χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας που υπερκαλύπτει την αναμενόμενη μέγιστη δυναμική και θερμική ένταση βραχυκύκλωσης λόγω της ύπαρξης των παραπάνω ασφαλειών περιορισμού της έντασης βραχυκύκλωσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5.6.101 του προτύπου EN IEC 62271-200:2021 και στην παρ. 5.5.6.7 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΔ-440/18.08.23. Η απόδειξη των παραπάνω εναπόκειται στον προμηθευτή με την προσκόμιση των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση, η επαλήθευση της παραπάνω καταλληλότητας των Μ/Σ έντασης θα αποδεικνύεται με την αντίστοιχη δοκιμή βραχυκύκλωσης στον πλήρη πίνακα μέσης τάσης, με εγκατεστημένους τους Μ/Σ έντασης και με τις μέγιστες ασφάλειες, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, πριν από την εν σειρά παραγωγή των πινάκων.»

2. να τροποποιήσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ως ακολούθως:

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

12.01.2026 ώρα: έως 12:00'

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

26.01.2026 ώρα: έως 12:00'

Όλοι οι λοιποί όροι της Αρχικής Διακήρυξης 507404, και των Συμπληρωμάτων Νο1, Νο2, Νο3, Νο4, Νο5, Νο6, Νο7, Νο8, & Νο9 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο10, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.