

Διεύθυνση Υλικών,
Προμηθειών & Μεταφορών
Λεωφόρος Συγγρού 98-100,
117 41 Αθήνα

Πληροφορίες:

Θ. Καγιούλης
Τ 210 9090672
F 214 4050566
t.kagioulis@deddie.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 507404

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 9

(Τροποποίηση όρων και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο9 της Διακήρυξης 507404 εκδίδεται προκειμένου να:

- Α. αποφανθεί και να τροποποιήσει το περιεχόμενο των ακόλουθων παραγράφων της Τεχνικής Προδιαγραφής ΔΔ-440/18.08.2023 ως εξής:

1. Παράγραφος 5.5.10 «Ηλεκτρονόμοι προστασίας σταθερού χρόνου (Definite Time)»:

Οι προστασίες που πρέπει να εκτελεί ο Ηλεκτρονόμος είναι κατ'ελάχιστον οι ακόλουθες:

- ANSI 50 (Instantaneous Overcurrent)
- ANSI 50G (Instantaneous Ground Overcurrent)
- ANSI 51 (Inverse Time Overcurrent)
- ANSI 51G (Inverse Time Ground Overcurrent).

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η αναλογική είσοδος τάσης στον Ηλεκτρονόμο για μέτρηση τάσης από τον Μετασχηματιστή Τάσης (VT) του πίνακα Μέσης Τάσης.

2. Παράγραφος 5.5.10.2 «Ρυθμίσεις έντασης διεγέρσεως»:

Για το σημείο α), είναι αποδεκτό ως ελάχιστο εύρος ρύθμισης για τα χρονικά στοιχεία υπερέντασης φάσεων, το 2.5A – 12A.

3. Παράγραφος 5.5.10.6. «Γενικά Χαρακτηριστικά»:

Για το σημείο β) των χαρακτηριστικών, μπορούν να γίνουν αποδεκτοί ηλεκτρονόμοι με overshoot time < 40ms.



Β. τροποποιήσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ως ακολούθως:

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

19.12.2025 ώρα: έως 12:00'

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

12.01.2026 ώρα: έως 12:00'

Όλοι οι λοιποί όροι της Αρχικής Διακήρυξης 507404, και των Συμπληρωμάτων Νο1, Νο2, Νο3, Νο4, Νο5, Νο6, Νο7 & Νο8 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο9, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.