

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,101	0,101					
	01:00	0,094	0,094					
	02:00	0,091	0,091					
	03:00	0,088	0,088					
	04:00	0,089	0,089					
	05:00	0,091	0,091					
	06:00	0,095	0,095					
	07:00	0,088	0,088					
	08:00	0,096	0,096					
	09:00	0,105	0,105					
	10:00	0,111	0,111					
	11:00	0,113	0,113					
	12:00	0,119	0,119					
	13:00	0,108	0,108					
	14:00	0,094	0,094					
	15:00	0,088	0,088					
	16:00	0,098	0,098					
	17:00	0,121	0,121					
	18:00	0,131	0,131					
	19:00	0,127	0,127					
	20:00	0,128	0,128					
	21:00	0,121	0,121					
	22:00	0,109	0,109					
	23:00	0,100	0,100					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,091	0,091					
	01:00	0,092	0,092					
	02:00	0,087	0,087					
	03:00	0,087	0,087					
	04:00	0,086	0,086					
	05:00	0,088	0,088					
	06:00	0,097	0,097					
	07:00	0,093	0,093					
	08:00	0,093	0,093					
	09:00	0,098	0,098					
	10:00	0,109	0,109					
	11:00	0,119	0,119					
	12:00	0,118	0,118					
	13:00	0,116	0,116					
	14:00	0,105	0,105					
	15:00	0,104	0,104					
	16:00	0,101	0,101					
	17:00	0,122	0,122					
	18:00	0,142	0,142					
	19:00	0,131	0,131					
	20:00	0,120	0,120					
	21:00	0,110	0,110					
	22:00	0,106	0,106					
	23:00	0,097	0,097					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,092	0,092					
	01:00	0,091	0,091					
	02:00	0,092	0,092					
	03:00	0,090	0,090					
	04:00	0,087	0,087					
	05:00	0,089	0,089					
	06:00	0,092	0,092					
	07:00	0,084	0,084					
	08:00	0,094	0,094					
	09:00	0,112	0,112					
	10:00	0,115	0,115					
	11:00	0,126	0,126					
	12:00	0,134	0,134					
	13:00	0,104	0,104					
	14:00	0,103	0,103					
	15:00	0,094	0,094					
	16:00	0,093	0,093					
	17:00	0,127	0,127					
	18:00	0,132	0,132					
	19:00	0,135	0,135					
	20:00	0,138	0,138					
	21:00	0,127	0,127					
	22:00	0,116	0,116					
	23:00	0,109	0,109					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,103	0,100			1		
	01:00	0,099	0,004			1		
	02:00	0,100	0,100					
	03:00	0,099	0,099					
	04:00	0,097	0,097					
	05:00	0,099	0,096			1		
	06:00	0,099	0,004			1		
	07:00	0,083	0,083					
	08:00	0,092	0,092					
	09:00	0,097	0,097					
	10:00	0,105	0,105					
	11:00	0,119	0,119					
	12:00	0,111	0,111					
	13:00	0,106	0,106					
	14:00	0,097	0,097					
	15:00	0,095	0,095					
	16:00	0,097	0,097					
	17:00	0,126	0,126					
	18:00	0,140	0,140					
	19:00	0,140	0,140					
	20:00	0,132	0,132					
	21:00	0,125	0,125					
	22:00	0,121	0,121					
	23:00	0,117	0,117					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,105	0,105					
	01:00	0,098	0,098					
	02:00	0,097	0,097					
	03:00	0,100	0,100					
	04:00	0,098	0,098					
	05:00	0,099	0,099					
	06:00	0,101	0,101					
	07:00	0,086	0,086					
	08:00	0,089	0,089					
	09:00	0,116	0,116					
	10:00	0,097	0,097					
	11:00	0,095	0,095					
	12:00	0,103	0,103					
	13:00	0,092	0,092					
	14:00	0,091	0,091					
	15:00	0,097	0,097					
	16:00	0,099	0,099					
	17:00	0,129	0,129					
	18:00	0,143	0,143					
	19:00	0,147	0,147					
	20:00	0,146	0,146					
	21:00	0,131	0,131					
	22:00	0,124	0,124					
	23:00	0,113	0,113					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,107	0,107					
	01:00	0,109	0,109					
	02:00	0,106	0,106					
	03:00	0,106	0,102			1		
	04:00	0,101	0,000			1		
	05:00	0,105	0,000			1		
	06:00	0,101	0,000			1		
	07:00	0,097	0,035			1		
	08:00	0,091	0,091					
	09:00	0,102	0,102					
	10:00	0,099	0,099					
	11:00	0,092	0,092					
	12:00	0,106	0,106					
	13:00	0,086	0,086					
	14:00	0,087	0,087					
	15:00	0,089	0,089					
	16:00	0,091	0,091					
	17:00	0,125	0,121			1		
	18:00	0,142	0,036			1		
	19:00	0,143	0,024			1		
	20:00	0,140	0,011			1		
	21:00	0,134	0,000			1		
	22:00	0,125	0,000			1		
	23:00	0,118	0,000			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,118	0,000			1		
	01:00	0,114	0,000			1		
	02:00	0,109	0,000			1		
	03:00	0,107	0,000			1		
	04:00	0,106	0,000			1		
	05:00	0,105	0,000			1		
	06:00	0,112	0,000			1		
	07:00	0,110	0,000			1		
	08:00	0,119	0,000			1		
	09:00	0,110	0,000			1		
	10:00	0,111	0,000			1		
	11:00	0,107	0,000			1		
	12:00	0,113	0,084			1		
	13:00	0,121	0,121					
	14:00	0,110	0,110					
	15:00	0,111	0,111					
	16:00	0,127	0,127					
	17:00	0,149	0,149					
	18:00	0,157	0,157					
	19:00	0,157	0,115			1		
	20:00	0,154	0,000		1	1		
	21:00	0,136	0,000			1		
	22:00	0,135	0,000			1		
	23:00	0,131	0,092			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης