

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,831		1				
	01:00	0,797		1				
	02:00	0,787		1				
	03:00	0,802		1				
	04:00	0,772		1				
	05:00	0,803		1				
	06:00	0,867		1				
	07:00	0,861		1				
	08:00	0,821		1				
	09:00	0,806		1				
	10:00	0,772		1				
	11:00	0,795		1				
	12:00	0,814		1				
	13:00	0,827		1				
	14:00	0,809		1				
	15:00	0,836		1				
	16:00	1,067		1		1		
	17:00	1,221		1		1		
	18:00	1,247		1		1		
	19:00	1,287		1		1		
	20:00	1,294		1		1		
	21:00	1,223		1		1		
	22:00	1,129		1		1		
	23:00	0,998		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,940		1		1		
	01:00	0,818		1				
	02:00	0,772		1				
	03:00	0,759		1				
	04:00	0,759		1				
	05:00	0,778		1				
	06:00	0,840		1				
	07:00	0,854		1				
	08:00	0,908		1				
	09:00	0,876		1				
	10:00	0,883		1				
	11:00	0,838		1				
	12:00	0,803		1				
	13:00	0,831		1				
	14:00	0,873		1				
	15:00	1,019		1				
	16:00	1,073		1		1		
	17:00	1,169		1		1		
	18:00	1,197		1		1		
	19:00	1,169		1		1		
	20:00	1,159		1		1		
	21:00	1,136		1		1		
	22:00	1,029		1		1		
	23:00	0,921		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,876		1				
	01:00	0,831		1				
	02:00	0,789		1				
	03:00	0,873		1				
	04:00	0,901		1				
	05:00	0,894		1				
	06:00	0,936		1				
	07:00	0,934		1				
	08:00	1,015		1				
	09:00	1,074		1				
	10:00	0,995		1				
	11:00	0,973		1				
	12:00	0,967		1				
	13:00	0,955		1				
	14:00	0,933		1				
	15:00	0,916		1				
	16:00	1,051		1		1		
	17:00	1,181		1		1		
	18:00	1,178		1		1		
	19:00	1,197		1		1		
	20:00	1,241		1		1		
	21:00	1,120		1		1		
	22:00	1,013		1		1		
	23:00	0,947		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,881		1				
	01:00	0,819		1				
	02:00	0,794		1				
	03:00	0,782		1				
	04:00	0,793		1				
	05:00	0,625	1					
	06:00	0,701	1					
	07:00	0,707				1		
	08:00	0,780				1		
	09:00	0,831				1		
	10:00	0,925				1		
	11:00	0,939				1		
	12:00	1,044		1		1		
	13:00	0,921		1		1		
	14:00	0,983		1		1		
	15:00	1,008		1		1		
	16:00	1,037		1		1		
	17:00	1,217		1		1		
	18:00	1,371		1		1		
	19:00	1,326		1		1		
	20:00	1,278		1		1		
	21:00	1,209		1		1		
	22:00	1,072		1		1		
	23:00	0,987		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,933		1				
	01:00	0,885		1				
	02:00	0,868		1				
	03:00	0,809		1				
	04:00	0,751		1				
	05:00	0,797		1				
	06:00	0,838		1				
	07:00	0,861		1				
	08:00	0,908		1				
	09:00	1,003		1				
	10:00	1,038		1		1		
	11:00	1,030		1		1		
	12:00	1,038		1		1		
	13:00	1,138		1		1		
	14:00	1,094		1		1		
	15:00	1,081		1		1		
	16:00	1,104		1		1		
	17:00	1,182		1		1		
	18:00	1,182		1		1		
	19:00	1,136		1		1		
	20:00	1,164		1		1		
	21:00	1,094		1		1		
	22:00	1,016		1		1		
	23:00	0,944		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,869		1				
	01:00	0,823		1				
	02:00	0,807		1				
	03:00	0,788		1				
	04:00	0,774		1				
	05:00	0,770		1				
	06:00	0,800		1				
	07:00	0,836		1				
	08:00	0,826		1				
	09:00	0,776		1				
	10:00	0,831		1				
	11:00	0,937		1				
	12:00	1,094		1		1		
	13:00	1,008		1		1		
	14:00	1,123		1		1		
	15:00	1,132		1		1		
	16:00	1,188		1		1		
	17:00	1,273		1		1		
	18:00	1,275		1		1		
	19:00	1,278		1		1		
	20:00	1,300		1		1		
	21:00	1,231		1		1		
	22:00	1,115		1		1		
	23:00	0,926		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,850				1		
	01:00	0,806				1		
	02:00	0,780				1		
	03:00	0,778				1		
	04:00	0,784				1		
	05:00	0,824				1		
	06:00	0,857				1		
	07:00	0,898				1		
	08:00	0,887				1		
	09:00	0,911				1		
	10:00	0,857				1		
	11:00	0,845				1		
	12:00	0,795				1		
	13:00	0,823				1		
	14:00	0,852				1		
	15:00	0,891				1		
	16:00	1,027				1		
	17:00	1,210		1		1		
	18:00	1,226		1		1		
	19:00	1,234		1		1		
	20:00	1,251		1		1		
	21:00	1,275		1		1		
	22:00	1,145		1		1		
	23:00	1,034		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης