

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,953		1		1		
	01:00	0,920				1		
	02:00	0,974				1		
	03:00	0,938				1		
	04:00	0,938				1		
	05:00	0,947				1		
	06:00	1,003				1		
	07:00	1,027				1		
	08:00	0,988				1		
	09:00	0,897				1		
	10:00	0,865				1		
	11:00	0,781				1		
	12:00	0,779				1		
	13:00	0,826		1				
	14:00	0,867		1				
	15:00	1,015		1				
	16:00	1,136		1		1		
	17:00	1,228		1		1		
	18:00	1,298		1		1		
	19:00	1,309		1		1		
	20:00	1,304		1		1		
	21:00	1,198		1		1		
	22:00	1,120		1		1		
	23:00	1,111		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	1,021		1		1		
	01:00	0,962		1		1		
	02:00	0,952		1				
	03:00	0,937		1				
	04:00	0,906		1				
	05:00	0,873		1				
	06:00	0,916		1				
	07:00	0,927		1				
	08:00	0,952		1				
	09:00	0,865		1				
	10:00	0,841		1				
	11:00	0,758		1				
	12:00	0,762		1				
	13:00	0,758		1				
	14:00	0,824		1				
	15:00	0,892		1				
	16:00	1,014		1				
	17:00	1,242		1		1		
	18:00	1,287		1		1		
	19:00	1,276		1		1		
	20:00	1,285		1		1		
	21:00	1,203		1		1		
	22:00	1,061		1		1		
	23:00	0,995		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,921		1				
	01:00	0,854		1				
	02:00	0,820		1				
	03:00	0,824		1				
	04:00	0,837		1				
	05:00	0,853		1				
	06:00	0,892		1				
	07:00	0,904		1				
	08:00	0,684		1				
	09:00	0,890		1				
	10:00	0,870		1				
	11:00	0,820		1				
	12:00	0,850		1				
	13:00	0,816		1				
	14:00	0,929		1				
	15:00	1,029		1				
	16:00	1,121		1		1		
	17:00	1,296		1		1		
	18:00	1,365		1		1		
	19:00	1,388		1		1		
	20:00	1,380		1		1		
	21:00	1,290		1		1		
	22:00	1,199		1		1		
	23:00	1,074		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,971		1		1		
	01:00	0,926				1		
	02:00	0,900				1		
	03:00	0,896				1		
	04:00	0,897				1		
	05:00	0,936				1		
	06:00	0,977				1		
	07:00	0,944				1		
	08:00	0,872				1		
	09:00	0,843				1		
	10:00	0,784				1		
	11:00	0,883				1		
	12:00	0,853				1		
	13:00	0,853				1		
	14:00	0,925				1		
	15:00	0,993				1		
	16:00	1,133		1		1		
	17:00	1,264		1		1		
	18:00	1,316		1		1		
	19:00	1,297		1		1		
	20:00	1,266		1		1		
	21:00	1,222		1		1		
	22:00	1,120		1		1		
	23:00	1,026		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,872		1		1		
	01:00	0,828		1				
	02:00	0,809		1				
	03:00	0,784		1				
	04:00	0,791		1				
	05:00	0,825		1				
	06:00	0,848		1				
	07:00	0,886		1				
	08:00	0,891		1				
	09:00	0,931		1				
	10:00	0,912		1				
	11:00	0,951		1				
	12:00	0,980		1				
	13:00	1,074		1		1		
	14:00	1,108		1		1		
	15:00	1,094		1		1		
	16:00	1,169		1		1		
	17:00	1,268		1		1		
	18:00	1,267		1		1		
	19:00	1,260		1		1		
	20:00	1,236		1		1		
	21:00	1,262		1		1		
	22:00	1,171		1		1		
	23:00	1,069		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,932		1		1		
	01:00	0,715		1		1		
	02:00	0,686		1		1		
	03:00	0,677		1		1		
	04:00	0,674		1				
	05:00	0,670		1				
	06:00	0,717		1				
	07:00	0,762		1				
	08:00	0,779		1				
	09:00	0,785		1				
	10:00	0,756		1				
	11:00	0,830		1				
	12:00	0,896		1				
	13:00	0,894		1				
	14:00	0,874		1				
	15:00	0,834		1				
	16:00	0,932		1		1		
	17:00	1,082		1		1		
	18:00	1,141		1		1		
	19:00	1,164		1		1		
	20:00	1,138		1		1		
	21:00	1,070		1		1		
	22:00	0,905		1		1		
	23:00	0,682	1	1		1		

Κατά το διάστημα 23:30-23:55 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,804	1	1		1		
	01:00	0,816		1		1		
	02:00	0,768		1		1		
	03:00	0,774		1		1		
	04:00	0,778		1		1		
	05:00	0,797		1		1		
	06:00	0,829		1				
	07:00	0,876		1				
	08:00	0,973		1				
	09:00	1,054		1				
	10:00	1,042		1		1		
	11:00	1,007		1		1		
	12:00	1,038		1		1		
	13:00	1,026		1		1		
	14:00	0,924		1		1		
	15:00	0,899		1		1		
	16:00	0,999		1		1		
	17:00	1,116		1		1		
	18:00	1,208		1		1		
	19:00	1,186		1		1		
	20:00	1,132		1		1		
	21:00	1,066		1		1		
	22:00	0,992		1		1		
	23:00	0,913		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης