

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,859		1		1		
	01:00	0,829		1				
	02:00	0,793		1				
	03:00	0,782		1				
	04:00	0,801		1				
	05:00	0,840		1				
	06:00	0,850		1				
	07:00	0,834		1				
	08:00	0,887		1				
	09:00	0,809		1				
	10:00	0,721		1				
	11:00	0,698		1				
	12:00	0,726		1				
	13:00	0,815		1				
	14:00	0,849		1				
	15:00	0,892		1				
	16:00	1,025		1		1		
	17:00	1,161		1		1		
	18:00	1,140		1		1		
	19:00	1,118		1		1		
	20:00	1,098		1		1		
	21:00	1,022		1		1		
	22:00	0,963		1		1		
	23:00	0,868		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,867		1		1		
	01:00	0,818		1				
	02:00	0,767		1				
	03:00	0,777		1				
	04:00	0,800		1				
	05:00	0,788		1				
	06:00	0,815		1				
	07:00	0,826		1				
	08:00	0,857		1				
	09:00	0,835		1				
	10:00	0,766		1				
	11:00	0,756		1				
	12:00	0,814		1				
	13:00	0,791		1				
	14:00	0,823		1				
	15:00	0,869		1				
	16:00	0,999		1				
	17:00	1,094		1				
	18:00	1,174		1		1		
	19:00	1,188		1		1		
	20:00	1,225		1		1		
	21:00	1,192		1		1		
	22:00	1,050		1		1		
	23:00	0,926		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,877		1		1		
	01:00	0,814		1				
	02:00	0,780		1				
	03:00	0,755		1				
	04:00	0,750		1				
	05:00	0,769		1				
	06:00	0,810		1				
	07:00	0,815		1				
	08:00	0,861		1				
	09:00	0,916		1				
	10:00	0,909		1				
	11:00	0,927		1				
	12:00	0,874		1				
	13:00	0,709		1				
	14:00	0,621		1				
	15:00	0,668		1				
	16:00	0,798		1				
	17:00	1,061		1				
	18:00	1,096		1		1		
	19:00	1,104		1		1		
	20:00	1,086		1		1		
	21:00	1,054		1		1		
	22:00	1,029		1		1		
	23:00	0,878		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,788		1				
	01:00	0,777		1				
	02:00	0,770		1				
	03:00	0,744		1				
	04:00	0,747		1				
	05:00	0,760		1				
	06:00	0,770		1				
	07:00	0,766		1				
	08:00	0,747		1				
	09:00	0,676		1				
	10:00	0,692		1				
	11:00	0,739		1				
	12:00	0,734		1				
	13:00	0,713		1				
	14:00	0,660		1				
	15:00	0,718		1				
	16:00	0,865		1				
	17:00	1,057		1		1		
	18:00	1,112		1		1		
	19:00	1,073		1		1		
	20:00	1,060		1		1		
	21:00	0,996		1		1		
	22:00	0,932		1		1		
	23:00	0,916		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,806		1				
	01:00	0,757		1				
	02:00	0,717		1				
	03:00	0,707		1				
	04:00	0,737		1				
	05:00	0,748		1				
	06:00	0,766		1				
	07:00	0,768		1				
	08:00	0,809		1				
	09:00	0,759		1				
	10:00	0,827		1				
	11:00	0,915		1				
	12:00	0,839		1				
	13:00	0,922		1				
	14:00	0,963		1				
	15:00	0,947		1				
	16:00	1,060		1				
	17:00	1,227		1		1		
	18:00	1,294		1		1		
	19:00	1,191		1		1		
	20:00	1,187		1		1		
	21:00	1,040		1		1		
	22:00	0,921		1		1		
	23:00	0,857		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,828		1				
	01:00	0,807		1				
	02:00	0,763		1				
	03:00	0,774		1				
	04:00	0,751		1				
	05:00	0,744		1				
	06:00	0,775		1				
	07:00	0,839		1				
	08:00	0,870		1				
	09:00	0,888		1				
	10:00	0,861		1				
	11:00	0,853		1				
	12:00	0,798		1				
	13:00	0,805		1				
	14:00	0,759		1				
	15:00	0,783		1				
	16:00	0,883		1				
	17:00	1,077		1		1		
	18:00	1,150		1		1		
	19:00	1,172		1		1		
	20:00	1,204		1		1		
	21:00	1,176		1		1		
	22:00	1,101		1		1		
	23:00	1,017		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,973		1		1		
	01:00	0,907		1				
	02:00	0,877		1				
	03:00	0,759		1				
	04:00	0,764		1				
	05:00	0,788		1				
	06:00	0,819		1				
	07:00	0,824		1				
	08:00	0,860		1				
	09:00	0,862		1				
	10:00	0,843		1				
	11:00	0,796		1				
	12:00	0,798		1				
	13:00	0,796		1				
	14:00	0,741		1				
	15:00	0,807		1				
	16:00	0,935		1				
	17:00	1,136		1		1		
	18:00	1,191		1		1		
	19:00	1,133		1		1		
	20:00	1,121		1		1		
	21:00	1,079		1		1		
	22:00	1,000		1		1		
	23:00	0,924		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης