

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,098				1		
	01:00	0,089				1		
	02:00	0,091				1		
	03:00	0,089				1		
	04:00	0,092				1		
	05:00	0,096				1		
	06:00	0,104				1		
	07:00	0,107				1		
	08:00	0,115				1		
	09:00	0,119				1		
	10:00	0,123				1		
	11:00	0,115				1		
	12:00	0,116				1		
	13:00	0,114				1		
	14:00	0,116				1		
	15:00	0,120				1		
	16:00	0,123				1		
	17:00	0,145				1		
	18:00	0,150				1		
	19:00	0,149				1		
	20:00	0,127				1		
	21:00	0,127				1		
	22:00	0,119				1		
	23:00	0,118				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,105				1		
	01:00	0,095				1		
	02:00	0,098				1		
	03:00	0,087				1		
	04:00	0,088				1		
	05:00	0,091				1		
	06:00	0,100				1		
	07:00	0,103				1		
	08:00	0,111				1		
	09:00	0,116				1		
	10:00	0,104				1		
	11:00	0,119				1		
	12:00	0,107				1		
	13:00	0,106				1		
	14:00	0,099				1		
	15:00	0,110				1		
	16:00	0,111				1		
	17:00	0,120				1		
	18:00	0,122				1		
	19:00	0,122				1		
	20:00	0,119				1		
	21:00	0,119				1		
	22:00	0,114				1		
	23:00	0,101				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,095				1		
	01:00	0,088				1		
	02:00	0,089				1		
	03:00	0,090				1		
	04:00	0,087				1		
	05:00	0,089				1		
	06:00	0,100				1		
	07:00	0,099				1		
	08:00	0,107				1		
	09:00	0,105				1		
	10:00	0,108				1		
	11:00	0,107				1		
	12:00	0,104				1		
	13:00	0,108				1		
	14:00	0,109				1		
	15:00	0,108				1		
	16:00	0,100				1		
	17:00	0,122				1		
	18:00	0,122				1		
	19:00	0,135				1		
	20:00	0,136				1		
	21:00	0,123		1				
	22:00	0,121		1				
	23:00	0,122		1				

Το διάστημα 21:20-21:36 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,106		1				
	01:00	0,099		1				
	02:00	0,094		1				
	03:00	0,098		1				
	04:00	0,096		1				
	05:00	0,099		1				
	06:00	0,111		1				
	07:00	0,104		1				
	08:00	0,107		1				
	09:00	0,127		1				
	10:00	0,132		1				
	11:00	0,130		1				
	12:00	0,136		1				
	13:00	0,122		1				
	14:00	0,109		1				
	15:00	0,120		1				
	16:00	0,126		1				
	17:00	0,140		1				
	18:00	0,149		1				
	19:00	0,151		1				
	20:00	0,135		1				
	21:00	0,137		1				
	22:00	0,122		1				
	23:00	0,113		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,112		1				
	01:00	0,103		1				
	02:00	0,104		1				
	03:00	0,097		1				
	04:00	0,113		1				
	05:00	0,134		1				
	06:00	0,123		1				
	07:00	0,118		1				
	08:00	0,128		1				
	09:00	0,123		1				
	10:00	0,129		1				
	11:00	0,118		1				
	12:00	0,129		1				
	13:00	0,143		1				
	14:00	0,135		1				
	15:00	0,134		1				
	16:00	0,131		1				
	17:00	0,152		1				
	18:00	0,152		1				
	19:00	0,159		1				
	20:00	0,145		1				
	21:00	0,155		1				
	22:00	0,129		1				
	23:00	0,120		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,114		1				
	01:00	0,110		1				
	02:00	0,104		1				
	03:00	0,106		1				
	04:00	0,102		1				
	05:00	0,101		1				
	06:00	0,105		1				
	07:00	0,106		1				
	08:00	0,108		1				
	09:00	0,107		1				
	10:00	0,107		1				
	11:00	0,136		1				
	12:00	0,154		1				
	13:00	0,151		1				
	14:00	0,149		1				
	15:00	0,153		1				
	16:00	0,144		1				
	17:00	0,158		1				
	18:00	0,168		1				
	19:00	0,171		1				
	20:00	0,164		1				
	21:00	0,138		1				
	22:00	0,120		1				
	23:00	0,118		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,103		1				
	01:00	0,106		1				
	02:00	0,095		1				
	03:00	0,094		1				
	04:00	0,091		1				
	05:00	0,089		1				
	06:00	0,096		1				
	07:00	0,110		1				
	08:00	0,120		1				
	09:00	0,116		1				
	10:00	0,110		1				
	11:00	0,118		1				
	12:00	0,088		1				
	13:00	0,117		1				
	14:00	0,093		1				
	15:00	0,106					1	
	16:00	0,107		1				
	17:00	0,135		1				
	18:00	0,137		1				
	19:00	0,137		1				
	20:00	0,129		1				
	21:00	0,115		1				
	22:00	0,106		1				
	23:00	0,104		1				

Τα διαστήματα 12:40-13:02, 15:29-15:35 και 16:09-16:25 σημειώθηκαν γενικές διακοπές λόγω βλάβης στο δίκτυο εξαιτίας επικρατούσας κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης