

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	37	1				
	01:00	37	1				
	02:00	36	1				
	03:00	35	1				
	04:00	35	1				
	05:00	34	1				
	06:00	33	1				
	07:00	33	1				
	08:00	31	1				
	09:00	29	1				
	10:00	29	1				
	11:00	28	1				
	12:00	28	1				
	13:00	29	1				
	14:00	29	1				
	15:00	30	1				
	16:00	31	1				
	17:00	35	1				
	18:00	38	1				
	19:00	39	1				
	20:00	40	1				
	21:00	40	1				
	22:00	39	1				
	23:00	38	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	37	1				
	01:00	37	1				
	02:00	36	1				
	03:00	35	1				
	04:00	34	1				
	05:00	34	1				
	06:00	33	1				
	07:00	33	1				
	08:00	30	1				
	09:00	29	1				
	10:00	29	1				
	11:00	28	1				
	12:00	28	1				
	13:00	29	1				
	14:00	29	1				
	15:00	30	1				
	16:00	31	1				
	17:00	36	1				
	18:00	40	1				
	19:00	40	1				
	20:00	41	1				
	21:00	41	1				
	22:00	39	1				
	23:00	36	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	37	1				
	01:00	36	1				
	02:00	36	1				
	03:00	35	1				
	04:00	34	1				
	05:00	34	1				
	06:00	33	1				
	07:00	33	1				
	08:00	31	1				
	09:00	30	1				
	10:00	30	1				
	11:00	29	1				
	12:00	29	1				
	13:00	30	1				
	14:00	30	1				
	15:00	32	1				
	16:00	33	1				
	17:00	37	1				
	18:00	40	1				
	19:00	40	1				
	20:00	40	1				
	21:00	39	1				
	22:00	38	1				
	23:00	35	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	37	1				
	01:00	36	1				
	02:00	36	1				
	03:00	35	1				
	04:00	35	1				
	05:00	34	1				
	06:00	34	1				
	07:00	34	1				
	08:00	32	1				
	09:00	30	1				
	10:00	28	1				
	11:00	28	1				
	12:00	28	1				
	13:00	28	1				
	14:00	29	1				
	15:00	31	1				
	16:00	33	1				
	17:00	38	1				
	18:00	41	1				
	19:00	42	1				
	20:00	41	1				
	21:00	40	1				
	22:00	38	1				
	23:00	36	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	37	1				
	01:00	37	1				
	02:00	36	1				
	03:00	35	1				
	04:00	35	1				
	05:00	34	1				
	06:00	34	1				
	07:00	34	1				
	08:00	32	1				
	09:00	30	1				
	10:00	29	1				
	11:00	29	1				
	12:00	28	1				
	13:00	28	1				
	14:00	29	1				
	15:00	30	1				
	16:00	32	1				
	17:00	38	1				
	18:00	41	1				
	19:00	42	1				
	20:00	43	1				
	21:00	41	1				
	22:00	39	1				
	23:00	36	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	37	1				
	01:00	37	1				
	02:00	36	1				
	03:00	35	1				
	04:00	35	1				
	05:00	34	1				
	06:00	34	1				
	07:00	34	1				
	08:00	32	1				
	09:00	31	1				
	10:00	30	1				
	11:00	29	1				
	12:00	29	1				
	13:00	30	1				
	14:00	30	1				
	15:00	31	1				
	16:00	33	1				
	17:00	38	1				
	18:00	42	1				
	19:00	45	1				
	20:00	42	1				
	21:00	41	1				
	22:00	39	1				
	23:00	36	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	38	1				
	01:00	38	1				
	02:00	37	1				
	03:00	37	1				
	04:00	37	1				
	05:00	36	1				
	06:00	34	1				
	07:00	33	1				
	08:00	32	1				
	09:00	31	1				
	10:00	30	1				
	11:00	29	1				
	12:00	29	1				
	13:00	30	1				
	14:00	30	1				
	15:00	32	1				
	16:00	34	1				
	17:00	38	1				
	18:00	41	1				
	19:00	42	1				
	20:00	41	1				
	21:00	40	1				
	22:00	39	1				
	23:00	37	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης