

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	36			1		
	01:00	38			1		
	02:00	35			1		
	03:00	35			1		
	04:00	35			1		
	05:00	35			1		
	06:00	35			1		
	07:00	29			1		
	08:00	27			1		
	09:00	26			1		
	10:00	28			1		
	11:00	24			1		
	12:00	26			1		
	13:00	24			1		
	14:00	31			1		
	15:00	44			1		
	16:00	48			1		
	17:00	55			1		
	18:00	61			1		
	19:00	56			1		
	20:00	52			1		
	21:00	53			1		
	22:00	65			1		
	23:00	68			1		

Γενική διακοπή στις 13:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	60			1		
	01:00	39			1		
	02:00	48			1		
	03:00	47			1		
	04:00	47			1		
	05:00	47			1		
	06:00	49			1		
	07:00	48			1		
	08:00	41			1		
	09:00	39			1		
	10:00	36			1		
	11:00	38			1		
	12:00	39			1		
	13:00	38			1		
	14:00	38			1		
	15:00	39			1		
	16:00	44			1		
	17:00	71			1		
	18:00	79			1		1
	19:00	60			1		1
	20:00	70			1		
	21:00	57			1		
	22:00	54			1		
	23:00	50			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	52			1		
	01:00	37			1		
	02:00	51			1		
	03:00	50			1		
	04:00	50			1		
	05:00	50			1		
	06:00	51			1		
	07:00	48			1		
	08:00	45			1		
	09:00	42			1		
	10:00	41			1		
	11:00	43			1		
	12:00	45			1		
	13:00	44			1		
	14:00	47			1		
	15:00	51			1		
	16:00	49			1		
	17:00	54	1				
	18:00	53	1				
	19:00	54	1				
	20:00	52	1				
	21:00	51	1				
	22:00	41	1				
	23:00	33	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	34	1				
	01:00	41	1				
	02:00	35	1				
	03:00	35	1				
	04:00	35	1				
	05:00	36	1				
	06:00	33	1				
	07:00	31	1				
	08:00	29	1				
	09:00	26	1				
	10:00	24	1				
	11:00	23	1				
	12:00	23	1				
	13:00	24	1				
	14:00	23	1				
	15:00	27	1				
	16:00	23	1				
	17:00	31	1				
	18:00	45	1				
	19:00	38	1				
	20:00	35	1				
	21:00	38	1				
	22:00	37	1				
	23:00	32	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	32	1				
	01:00	36	1				
	02:00	31	1				
	03:00	30	1				
	04:00	28	1				
	05:00	29	1				
	06:00	29	1				
	07:00	24	1				
	08:00	22	1				
	09:00	22	1				
	10:00	25	1				
	11:00	27	1				
	12:00	24	1				
	13:00	30	1				
	14:00	33	1				
	15:00	28	1				
	16:00	27	1				
	17:00	34	1				
	18:00	39	1				
	19:00	36	1				
	20:00	38	1				
	21:00	35	1				
	22:00	36	1				
	23:00	31	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	31	1				
	01:00	34	1				
	02:00	31	1				
	03:00	31	1				
	04:00	30	1				
	05:00	31	1				
	06:00	31	1				
	07:00	29	1				
	08:00	35	1				
	09:00	33	1				
	10:00	28	1				
	11:00	27	1				
	12:00	28	1				
	13:00	31	1				
	14:00	28	1			1	
	15:00	29	1			1	
	16:00	34	1				
	17:00	38	1				
	18:00	44	1				
	19:00	44	1				
	20:00	48	1				
	21:00	44	1				
	22:00	40	1				
	23:00	37	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	G6
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	36	1				
	01:00	39	1				
	02:00	34	1				
	03:00	33	1				
	04:00	34	1				
	05:00	34	1				
	06:00	35	1				
	07:00	36	1				
	08:00	29	1				
	09:00	29	1				
	10:00	25	1				
	11:00	25	1				
	12:00	25	1				
	13:00	28	1				
	14:00	28	1				
	15:00	31	1				
	16:00	35	1				
	17:00	44	1				
	18:00	49	1				
	19:00	46	1				
	20:00	46	1				
	21:00	49	1				
	22:00	50	1				
	23:00	45	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης