

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 2 Δεκέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
2/12/25 0:00	57,44	53,96	3,48	0,00	0	0		1			1										1			1	14,24	14,33	
2/12/25 1:00	53,42	49,46	3,95	0,00	0	0		1			1										1			1	11,80	11,79	
2/12/25 2:00	51,80	48,17	3,62	0,00	0	0		1			1										1			1	10,15	10,13	
2/12/25 3:00	50,47	46,59	3,88	0,00	0	0		1			1										1			1	8,82	8,80	
2/12/25 4:00	50,31	46,53	3,78	0,00	0	0		1			1										1			1	8,63	8,65	
2/12/25 5:00	52,20	46,84	5,36	0,00	0	0		1			1										1			1	10,47	10,57	
2/12/25 6:00	57,63	49,69	7,93	0,00	0	0		1			1										1			1	14,71	14,76	
2/12/25 7:00	64,50	56,06	7,07	1,36	0	0		1			1										1			1	16,22	16,09	
2/12/25 8:00	67,07	54,07	4,55	8,45	0	0		1			1										1			1	16,79	16,87	
2/12/25 9:00	71,40	53,32	3,02	15,05	0	0		1			1										1			1	14,69	14,72	
2/12/25 10:00	71,76	50,70	2,65	18,41	0	0		1			1										1			1	11,72	11,69	
2/12/25 11:00	72,18	51,37	1,71	19,11	0	0		1			1										1			1	11,42	11,42	
2/12/25 12:00	72,84	51,83	1,70	19,31	0	0		1			1										1			1	11,88	11,83	
2/12/25 13:00	72,86	52,61	2,00	18,25	0	0		1			1										1			1	12,95	12,94	
2/12/25 14:00	71,03	54,70	2,31	14,02	0	0		1			1										1			1	15,29	15,33	
2/12/25 15:00	68,72	57,66	3,54	7,52	0	0		1			1										1			1	17,86	17,87	
2/12/25 16:00	69,94	65,29	3,50	1,15	0	0		1			1										1			1	18,50	18,51	
2/12/25 17:00	79,05	76,06	2,99	0,00	0	0		1			1				1					1	1			1	21,15	21,23	
2/12/25 18:00	81,77	79,28	2,49	0,00	0	0		1			1									1	1			1	22,11	22,12	
2/12/25 19:00	82,55	80,55	2,00	0,00	0	0		1			1									1	1			1	22,33	22,34	
2/12/25 20:00	82,83	80,97	1,85	0,00	0	0		1			1						1		1	1				1	22,43	22,40	
2/12/25 21:00	78,73	77,19	1,53	0,00	0	0		1			1						1		1	1				1	21,22	21,18	
2/12/25 22:00	72,45	71,54	0,91	0,00	0	0		1			1								1	1				1	19,35	19,31	
2/12/25 23:00	65,15	64,55	0,60	0,00	0	0		1			1									1	1			1	16,13	16,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού.