

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 1/12/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,59	2,49	0,09	0,00	1						1			0,80	0,81
	01:00	2,33	2,16	0,18	0,00	1						1			0,99	0,99
	02:00	2,15	1,89	0,26	0,00	1						1			0,98	0,98
	03:00	2,05	1,86	0,19	0,00	1									0,96	0,96
	04:00	2,03	1,80	0,23	0,00	1									0,95	0,95
	05:00	2,05	1,90	0,15	0,00	1									0,96	0,96
	06:00	2,26	2,03	0,23	0,00	1									0,98	0,98
	07:00	2,59	2,30	0,29	0,00	1						1			0,99	0,99
	08:00	2,76	2,59	0,17	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,71	2,57	0,13	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,61	2,41	0,20	0,00	1						1			0,98	0,98
	11:00	2,75	2,49	0,26	0,00	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,87	2,63	0,24	0,00	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,86	2,66	0,20	0,00	1						1			0,89	0,89
	14:00	2,80	2,62	0,18	0,00		1					1			0,98	0,99
	15:00	2,88	2,63	0,25	0,00		1					1			0,99	0,99
	16:00	3,14	2,99	0,15	0,00		1	1				1			0,92	0,93
	17:00	3,63	3,50	0,13	0,00		1	1				1			0,92	0,92
	18:00	3,77	3,55	0,22	0,00		1	1				1			0,86	0,86
	19:00	3,91	3,66	0,25	0,00		1	1				1			0,93	0,93
	20:00	3,87	3,65	0,22	0,00		1	1				1			0,91	0,91
	21:00	3,64	3,51	0,13	0,00		1	1				1			0,84	0,84
	22:00	3,27	3,21	0,06	0,00		1	1				1			0,80	0,80
	23:00	2,98	2,95	0,03	0,00	1		1							0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης