

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 28/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,52	2,09	0,38	0,05	1						1			0,64	0,99
	01:00	2,25	1,82	0,38	0,05	1						1			0,64	0,99
	02:00	2,14	1,70	0,38	0,06	1									0,64	0,98
	03:00	2,03	1,58	0,38	0,07	1									0,64	0,97
	04:00	2,06	1,62	0,38	0,06	1									0,64	0,97
	05:00	2,02	1,60	0,38	0,04	1									0,64	0,97
	06:00	2,26	1,81	0,38	0,07	1									0,64	0,99
	07:00	2,55	2,10	0,38	0,07	1						1			0,64	0,99
	08:00	2,78	2,33	0,38	0,07	1						1			0,64	0,99
	09:00	2,90	2,19	0,38	0,34	1						1			0,64	0,99
	10:00	2,93	2,12	0,38	0,43	1						1			0,64	0,99
	11:00	2,94	2,13	0,38	0,43	1						1			0,64	0,99
	12:00	2,93	2,11	0,38	0,45	1						1			0,64	0,99
	13:00	3,11	2,29	0,38	0,44	1						1			0,64	0,99
	14:00	3,06	2,31	0,38	0,38	1						1			0,64	0,99
	15:00	3,10	2,30	0,38	0,43	1						1			0,64	0,99
	16:00	3,19	2,38	0,38	0,43	1						1			0,64	0,99
	17:00	3,60	2,75	0,38	0,47	1		1				1			0,64	0,99
	18:00	3,74	2,76	0,38	0,61	1		1							0,64	0,99
	19:00	3,61	2,43	0,38	0,80	1		1							0,64	0,99
	20:00	3,53	2,35	0,38	0,81	1		1							0,64	0,99
	21:00	3,27	2,08	0,38	0,81	1						1			0,64	0,98
	22:00	3,05	1,85	0,38	0,82	1						1			0,64	0,98
	23:00	2,82	1,62	0,38	0,82	1									0,64	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης