

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 29/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,58	1,77	0,38	0,43	1									0,64	0,99
	01:00	2,29	1,89	0,38	0,03	1						1			0,64	0,99
	02:00	2,16	1,76	0,38	0,02	1						1			0,64	0,98
	03:00	2,07	1,68	0,38	0,02	1						1			0,64	0,98
	04:00	1,95	1,57	0,36	0,02	1						1			0,64	0,91
	05:00	1,87	1,64	0,21	0,02	1									0,63	0,90
	06:00	1,91	1,57	0,32	0,02	1						1			0,63	0,94
	07:00	2,03	1,95	0,08	0,00	1						1			0,63	0,95
	08:00	2,41	2,21	0,20	0,00	1						1			0,45	0,99
	09:00	2,80	2,66	0,12	0,02	1						1			0,45	0,98
	10:00	2,77	1,81	0,03	0,93	1						1			0,45	0,94
	11:00	2,84	1,59	0,03	1,22	1									0,45	0,96
	12:00	2,96	1,70	0,01	1,25	1									0,45	0,95
	13:00	2,97	2,73	0,01	0,23	1						1			0,45	0,78
	14:00	3,10	3,05	0,03	0,02	1						1			0,69	0,75
	15:00	3,15	2,42	0,07	0,66	1		1							0,87	0,88
	16:00	3,37	2,75	0,11	0,50	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,66	2,79	0,17	0,70	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,83	2,97	0,15	0,70	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,75	2,94	0,11	0,70	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,64	2,76	0,10	0,78	1		1							0,98	0,98
	21:00	3,39	2,34	0,05	1,00	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,09	2,22	0,06	0,80	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,85	2,07	0,08	0,71	1						1			0,95	0,95

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 07:57 - 14:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης