

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 30/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,54	1,80	0,04	0,70	1						1			0,84	0,85
	01:00	2,31	1,57	0,14	0,60	1									0,98	0,98
	02:00	2,16	1,72	0,09	0,36	1									0,98	0,98
	03:00	2,07	1,93	0,13	0,01	1									0,97	0,97
	04:00	2,02	1,96	0,06	0,00	1									0,95	0,95
	05:00	2,01	1,98	0,03	0,00	1						1			0,90	0,89
	06:00	2,10	2,05	0,05	0,00	1						1			0,95	0,95
	07:00	2,16	2,03	0,13	0,00	1						1			0,70	0,96
	08:00	2,44	2,09	0,34	0,00	1						1			0,35	0,99
	09:00	2,58	2,21	0,37	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,78	2,47	0,31	0,00	1						1			0,62	0,99
	11:00	2,98	2,68	0,30	0,00	1						1			0,62	0,99
	12:00	3,16	2,93	0,23	0,00	1						1			0,62	0,99
	13:00	3,10	2,88	0,21	0,00	1						1			0,62	0,99
	14:00	3,05	2,84	0,21	0,00	1						1			0,62	0,99
	15:00	3,19	2,91	0,29	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	16:00	3,18	2,94	0,24	0,00	1		1							0,62	0,99
	17:00	3,56	3,36	0,20	0,00	1		1							0,62	0,99
	18:00	3,66	3,49	0,17	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	19:00	3,72	3,55	0,17	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	20:00	3,65	3,53	0,12	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	21:00	3,56	3,48	0,08	0,00	1		1				1			0,62	0,99
	22:00	3,24	3,12	0,12	0,00	1		1							0,62	0,99
	23:00	2,99	2,89	0,11	0,00	1		1					1		0,80	0,89

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές βρίσκεται σε 7-ετή παράταση σύμβασης πώλησης. Επικρατούσε κακοκαιρία από τις 07:14.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης