

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Η Ρ Ρ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	2,97	2,61	0,36	1					0,84	0,83
	01:00	2,83	2,75	0,09	1					0,71	0,70
	02:00	2,72	2,58	0,14	1					0,60	0,60
	03:00	2,48	2,27	0,22	1					0,36	0,35
	04:00	2,46	2,17	0,29	1					0,32	0,32
	05:00	2,55	2,09	0,47	1					0,41	0,42
	06:00	2,73	2,30	0,43	1					0,59	0,60
	07:00	2,99	2,95	0,04	1					0,84	0,84
	08:00	3,44	3,25	0,19	1					0,94	0,94
	09:00	3,69	3,63	0,06	1				1	0,95	0,95
	10:00	3,80	3,74	0,06	1				1	0,95	0,95
	11:00	3,91	3,78	0,13	1				1	0,95	0,95
	12:00	4,06	4,02	0,04	1				1	0,95	0,95
	13:00	3,68	3,68	0,00	1				1	0,95	0,95
	14:00	3,44	3,42	0,02	1					0,91	0,95
	15:00	3,69	3,68	0,01	1					0,95	0,95
	16:00	3,96	3,96	0,00	1				1	0,95	0,95
	17:00	4,50	4,50	0,00	1				2	0,95	0,95
	18:00	4,59	4,59	0,00	1				2	0,95	0,95
	19:00	4,44	4,44	0,00	1				1	0,95	0,95
	20:00	4,26	4,24	0,02	1				1	0,95	0,95
	21:00	4,07	4,07	0,00	1				1	0,95	0,95
	22:00	3,79	3,79	0,00	1				1	0,95	0,95
	23:00	3,46	3,46	0,00	1					0,95	0,95

Μερική διακοπή στις 02:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης