

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250		
α ρ ε β ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025	00:00	46,40	40,72	5,67	0,01			1	1	1	1								1	1			13,81	13,81
	01:00	43,59	38,13	5,45	0,01			1	1	1	1								1	1			11,75	11,75
	02:00	42,15	37,82	4,33	0,01			1	1	1	1								1	1			10,57	10,57
	03:00	41,19	37,51	3,67	0,01			1	1	1	1								1	1			9,81	9,81
	04:00	41,11	37,86	3,24	0,01			1	1	1	1								1	1			9,65	9,65
	05:00	42,95	39,51	3,43	0,01			1	1	1	1								1	1			11,03	11,03
	06:00	47,30	44,99	2,30	0,01			1	1	1	1								1	1			14,25	14,10
	07:00	54,03	53,00	0,82	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1			13,55	15,37
	08:00	58,18	57,90	0,08	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,10	15,40
	09:00	60,05	59,81	0,04	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,10	16,10
	10:00	58,98	58,73	0,04	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,10	16,10
	11:00	58,04	57,73	0,10	0,20		1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,10	15,26
	12:00	59,00	58,49	0,30	0,21		1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,10	16,10
	13:00	59,25	58,54	0,51	0,21		1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,10	16,10
	14:00	57,66	56,90	0,55	0,21		1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,10	14,88
	15:00	55,32	54,55	0,57	0,19		1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,06	12,54
	16:00	56,34	55,55	0,61	0,18		1	1	1	1	1	1							1	1		1	12,07	13,56
	17:00	61,68	61,01	0,51	0,16	1	1	1	1	1	1	1							1	1		1	13,54	13,54
	18:00	67,68	66,96	0,71	0,01	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	72,45	70,71	1,70	0,03	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	70,45	67,69	2,63	0,13	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	65,08	60,65	4,28	0,15	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	14,04	14,04
	22:00	57,75	51,86	5,88	0,01	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1		12,26	12,26
	23:00	52,14	44,99	7,14	0,01		1	1	1	1	1	1							1	1	1		13,02	13,02

Το διάστημα 07:44 με 15:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης