

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025											
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο θριατο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62			63	64	65	66	
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24, 74	19, 08	5, 26	0, 39		1	1			1												5, 58	5, 59	
	01:00	22, 42	18, 63	3, 38	0, 41		1	1			1												3, 21	3, 27	
	02:00	21, 69	18, 71	2, 51	0, 46		1	1			1												2, 44	2, 54	
	03:00	21, 33	18, 79	2, 06	0, 48		1	1			1												2, 18	2, 18	
	04:00	20, 90	19, 05	1, 39	0, 46		1	1			1												1, 61	1, 75	
	05:00	21, 40	19, 18	1, 79	0, 43		1	1			1												2, 12	2, 25	
	06:00	23, 15	19, 92	2, 92	0, 31		1	1			1												3, 84	3, 99	
	07:00	22, 05	20, 53	1, 51	0, 01		1	1			1												2, 52	2, 89	
	08:00	28, 57	26, 46	2, 10	0, 01		1	1			1											1	3, 40	5, 29	
	09:00	29, 87	27, 44	2, 20	0, 23		1	1			1											1	3, 76	6, 59	
	10:00	31, 45	29, 08	1, 97	0, 40		1	1			1											1	4, 49	8, 17	
	11:00	30, 57	28, 00	2, 17	0, 40		1	1			1											1	4, 01	7, 29	
	12:00	31, 10	28, 94	1, 75	0, 41		1	1			1											1	2, 93	4, 92	
	13:00	33, 68	31, 23	2, 04	0, 41		1	1			1											1	4, 28	7, 50	
	14:00	31, 62	28, 87	2, 34	0, 41		1	1			1												1	4, 37	8, 34
	15:00	30, 40	27, 68	2, 31	0, 41		1	1			1											1	4, 12	7, 12	
	16:00	32, 92	30, 07	2, 41	0, 44		1	1			1											1	4, 85	9, 64	
	17:00	38, 23	34, 76	3, 16	0, 32		1	1	1		1											1	5, 87	9, 50	
	18:00	38, 79	34, 11	4, 40	0, 27		1	1	1	1	1											1	8, 30	10, 06	
	19:00	38, 49	34, 20	4, 19	0, 10		1	1	1	1	1											1	8, 03	9, 76	
	20:00	37, 79	33, 81	3, 76	0, 22		1	1	1	1	1											1	7, 54	9, 06	
	21:00	34, 81	31, 74	2, 92	0, 15		1	1	1	1	1											1	5, 31	6, 08	
	22:00	31, 59	29, 66	1, 80	0, 13		1	1	1	1	1											1	3, 45	3, 45	
	23:00	28, 23	26, 03	2, 01	0, 19		1	1			1											1	4, 72	4, 95	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:40 με 17:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης