

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,87	22,77	2,05	0,04		1	1		1												5,17	5,71			
	01:00	22,95	21,50	1,33	0,13		1	1		1												3,62	3,80			
	02:00	22,11	21,04	0,86	0,21		1	1		1												2,91	2,96			
	03:00	21,49	20,78	0,46	0,25		1	1		1												2,36	2,34			
	04:00	21,23	20,64	0,35	0,24		1	1		1												2,12	2,08			
	05:00	21,38	20,88	0,39	0,11		1	1		1												2,25	2,22			
	06:00	22,74	22,02	0,54	0,18		1	1		1												3,26	3,59			
	07:00	24,72	23,11	1,16	0,45		1	1		1												4,70	5,57			
	08:00	28,35	24,64	3,20	0,51		1	1		1												7,03	9,19			
	09:00	32,05	29,45	2,38	0,22		1	1		1											1	7,22	8,77			
	10:00	34,77	34,29	0,33	0,15		1	1	1	1											1	7,48	7,48			
	11:00	36,17	35,07	0,89	0,21		1	1	1	1											1	6,19	7,44			
	12:00	37,34	36,10	1,04	0,21		1	1	1	1											1	7,22	8,61			
	13:00	36,00	34,00	1,80	0,21		1	1	1	1											1	6,20	7,27			
	14:00	33,71	32,64	0,87	0,21		1	1	1	1											1	4,56	4,98			
	15:00	31,82	30,37	1,23	0,22		1	1	1	1											1	2,86	3,09			
	16:00	34,24	31,98	2,06	0,21		1	1	1	1											1	4,62	5,51			
	17:00	38,89	35,87	3,01	0,01		1	1	1	1											1	8,25	10,16			
	18:00	39,07	36,40	2,66	0,01		1	1	1	1											1	8,53	10,34			
	19:00	38,17	36,85	1,31	0,00		1	1	1	1											1	7,88	9,44			
	20:00	36,88	35,96	0,92	0,00		1	1	1	1											1	6,89	8,15			
	21:00	35,13	34,47	0,66	0,00		1	1	1	1											1	5,57	6,40			
	22:00	32,64	32,45	0,18	0,00		1	1	1	1											1	3,68	3,91			
	23:00	29,93	29,07	0,85	0,01		1	1		1											1	3,73	6,65			

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης