

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
								G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025			00:00	26,57	25,54	1,03	0,00			1	1													3,68	3,29
			01:00	24,33	23,56	0,71	0,06			1	1													4,58	5,18
			02:00	23,38	22,68	0,69	0,02			1	1													3,79	4,23
			03:00	22,49	21,76	0,72	0,01			1	1													3,06	3,34
			04:00	21,94	21,69	0,24	0,00			1	1													2,65	2,79
			05:00	21,98	21,84	0,14	0,00			1	1													2,71	2,82
			06:00	23,25	23,15	0,10	0,00			1	1													3,68	4,10
			07:00	24,58	24,53	0,04	0,00			1	1													4,71	5,42
			08:00	23,71	23,70	0,01	0,01			1	1								1					2,57	2,57
			09:00	24,01	24,00	0,00	0,01			1	1								1					1,92	1,96
			10:00	27,31	27,29	0,00	0,01			1	1								1					4,50	5,25
			11:00	29,14	29,08	0,01	0,04	1	1	1	1								1					5,40	5,40
			12:00	29,40	29,33	0,02	0,05	1	1	1	1								1					1,25	1,98
			13:00	26,36	26,28	0,01	0,07			1	1												1	1,67	3,08
			14:00	25,01	25,00	0,00	0,01			1	1												1	1,90	1,74
			15:00	25,72	25,71	0,00	0,01			1	1												1	2,37	2,44
			16:00	29,27	29,21	0,05	0,01			1	1												1	4,36	5,99
			17:00	34,80	34,08	0,71	0,01			1	1	1											1	5,01	6,07
			18:00	36,64	35,96	0,67	0,01			1	1	1	1										1	6,59	7,90
			19:00	36,82	36,46	0,35	0,01			1	1	1	1										1	6,78	8,09
			20:00	36,85	36,58	0,26	0,01			1	1	1	1										1	6,90	8,11
			21:00	35,14	35,05	0,09	0,01			1	1	1	1										1	5,64	6,41
			22:00	31,94	31,78	0,16	0,01			1	1	1	1										1	4,26	4,26
			23:00	28,43	27,89	0,53	0,01			1	1	1	1										1	4,75	5,15

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:20. Μερική διακοπή στην Κάλυμνο στις 08:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης