

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,74	19,99	6,46	0,29		1	1			1											7,82	7,59			
	01:00	24,45	19,19	4,95	0,31		1	1			1											5,35	5,29			
	02:00	23,66	19,15	4,21	0,30		1	1			1											4,49	4,51			
	03:00	22,97	18,96	3,79	0,22		1	1			1											3,84	3,82			
	04:00	22,91	18,98	3,66	0,27		1	1			1											3,72	3,75			
	05:00	23,38	19,28	3,81	0,29		1	1			1											4,12	4,23			
	06:00	25,96	20,84	5,06	0,06		1	1			1											6,62	6,81			
	07:00	28,96	22,64	6,11	0,21		1	1			1											9,51	9,81			
	08:00	28,44	21,71	6,52	0,21		1	1			1											9,19	9,29			
	09:00	27,29	21,19	5,90	0,21		1	1			1											8,07	8,14			
	10:00	25,68	20,52	4,96	0,21		1	1			1											6,48	6,53			
	11:00	24,71	19,68	4,82	0,21		1	1			1											5,52	5,55			
	12:00	25,13	19,75	4,98	0,41		1	1			1											5,79	5,98			
	13:00	26,01	20,54	5,06	0,41		1	1			1											6,62	6,86			
	14:00	26,81	20,25	6,15	0,41		1	1			1											7,42	7,65			
	15:00	28,35	19,86	8,08	0,41		1	1			1											8,81	9,19			
	16:00	32,59	22,45	9,81	0,33		1	1			1											11,33	11,41			
	17:00	38,27	26,69	11,42	0,16		1	1			1										1	13,28	13,39			
	18:00	39,92	27,98	11,94	0,01		1	1			1										1	13,97	13,97			
	19:00	39,32	28,04	11,28	0,01		1	1			1										1	13,77	13,76			
	20:00	39,16	29,00	10,16	0,01		1	1			1										1	13,70	13,71			
	21:00	37,25	28,88	8,36	0,01		1	1			1										1	13,06	13,04			
	22:00	34,11	28,20	5,90	0,01		1	1			1										1	11,00	10,83			
	23:00	30,12	25,88	4,23	0,01		1	1			1										1	7,74	7,74			

Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης