

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	48,22	48,02	0,19	0,00		1	1	1	1	1								1			1	9,70	9,70	
	01:00	45,40	45,23	0,17	0,00		1	1	1	1	1								1			1	8,60	8,60	
	02:00	43,88	43,75	0,12	0,00		1	1	1	1	1								1				9,88	9,88	
	03:00	43,21	43,21	0,00	0,00		1	1	1	1	1								1				9,39	9,39	
	04:00	42,85	42,84	0,01	0,00		1	1	1	1	1								1				9,04	9,04	
	05:00	44,72	44,41	0,31	0,00		1	1	1	1	1								1				10,35	10,35	
	06:00	49,62	48,59	1,03	0,00		1	1	1	1	1								1				13,57	13,87	
	07:00	57,02	55,97	1,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1		1		14,72	14,72	
	08:00	62,65	61,53	1,11	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,76	15,73	
	09:00	65,89	64,07	1,81	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	65,32	62,76	2,55	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,09	16,10	
	11:00	65,25	60,36	4,89	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	12:00	68,78	63,39	5,38	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	69,19	63,18	5,91	0,10	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	14:00	66,35	59,76	6,13	0,46	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,05	16,10	
	15:00	60,41	53,06	7,05	0,29	1	1	1	1	1	1								1	1	1		14,60	14,60	
	16:00	60,83	54,50	6,11	0,22	1	1	1	1	1	1								1	1	1		14,87	14,87	
	17:00	66,49	57,58	8,27	0,65	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,09	16,10	
	18:00	69,99	61,39	7,90	0,71	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	19:00	72,85	64,11	8,26	0,48	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	20:00	70,00	61,96	7,85	0,19	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10	
	21:00	65,38	56,47	8,67	0,24	1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,03	16,10	
	22:00	57,95	49,17	8,76	0,03		1	1	1	1	1								1	1	1		14,82	16,10	
	23:00	52,12	43,96	8,15	0,01			1	1	1	1								1	1	1		14,36	16,02	

Μερική διακοπή στις 14:45 και στις 16:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 14:35 με 18:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης