

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
ΑΡΕΒΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6			
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	23,49	22,10	1,39	0,00		1	1													1	4,01	8,22				
	01:00	21,70	20,63	1,06	0,00		1	1													1	6,69	6,67				
	02:00	20,67	19,76	0,91	0,00		1	1													1	5,65	5,64				
	03:00	20,19	19,27	0,91	0,01		1	1													1	5,16	5,16				
	04:00	19,75	18,59	1,15	0,01		1	1													1	4,72	4,73				
	05:00	20,02	19,23	0,78	0,01		1	1													1	4,89	4,99				
	06:00	20,98	20,20	0,78	0,00		1	1													1	5,25	5,95				
	07:00	21,90	20,90	0,79	0,20		1	1	1													5,38	5,54				
	08:00	23,01	21,15	1,66	0,20		1	1	1													6,43	6,65				
	09:00	25,18	20,20	4,78	0,21		1	1	1													8,51	8,81				
	10:00	24,11	18,32	5,57	0,23		1	1	1													7,66	7,76				
	11:00	24,35	19,53	4,59	0,23		1	1	1													7,84	7,99				
	12:00	24,45	20,35	3,88	0,22		1	1	1													7,98	8,09				
	13:00	25,69	22,77	2,70	0,22		1	1	1													8,78	8,99				
	14:00	25,87	23,87	1,77	0,22		1	1	1												1	6,25	6,25				
	15:00	26,65	24,56	1,88	0,21		1	1	1												1	5,94	6,17				
	16:00	28,52	27,73	0,58	0,20		1	1			1										1	5,98	5,98				
	17:00	31,71	31,17	0,54	0,01		1	1			1										1	8,27	8,43				
	18:00	32,98	31,94	1,03	0,01		1	1			1										1	9,69	9,70				
	19:00	33,13	32,10	1,02	0,00		1	1			1										1	9,75	9,85				
	20:00	32,68	32,09	0,59	0,00		1	1			1										1	9,37	9,40				
	21:00	31,40	31,34	0,06	0,00		1	1			1										1	8,15	8,12				
	22:00	28,48	28,45	0,03	0,00		1	1			1										1	5,21	5,20				
	23:00	25,74	25,47	0,27	0,00		1	1			1										1	2,46	2,46				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης