

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,24	23,89	0,35	0,00			1	1	1	1					3,74	3,68
	01:00	21,93	21,34	0,59	0,00			1	1	1	1					3,02	3,35
	02:00	20,64	20,12	0,52	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	03:00	20,24	19,94	0,30	0,00			1		1	1					5,00	5,00
	04:00	20,21	19,53	0,68	0,00			1		1	1					5,01	5,01
	05:00	20,89	20,32	0,57	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	06:00	24,43	24,08	0,35	0,00			1	1	1	1					4,90	4,89
	07:00	29,00	28,53	0,47	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	08:00	32,57	32,19	0,38	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	09:00	32,88	32,57	0,31	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	10:00	29,84	29,61	0,23	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	11:00	29,51	29,32	0,19	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	12:00	30,44	30,29	0,15	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	13:00	31,10	30,98	0,12	0,00			1	1		1			4		5,03	5,03
	14:00	30,39	30,15	0,24	0,00			1	1		1			7		5,03	5,03
	15:00	31,04	30,87	0,18	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	16:00	33,72	33,68	0,05	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	17:00	39,38	39,37	0,00	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03
	18:00	41,97	41,97	0,00	0,00			1	1	1	1	1		10		5,03	5,03
	19:00	42,31	42,31	0,00	0,00			1	1	1	1	1		9		5,03	5,03
20:00	41,95	41,95	0,00	0,00			1	1	1	1	1		8		5,03	5,03	
21:00	39,22	39,22	0,00	0,00			1	1	1	1	1		7		5,03	5,03	
22:00	34,30	34,30	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4		5,02	5,02	
23:00	29,32	29,32	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		5,03	5,03	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης