

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,88	24,88	0,00	0,00			1	1	1	1					4,26	4,22
	01:00	22,34	22,34	0,00	0,00			1	1	1	1					2,18	2,43
	02:00	21,31	21,31	0,00	0,00			1		1	1					4,94	5,03
	03:00	20,73	20,73	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	04:00	20,54	20,54	0,00	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	05:00	21,63	21,63	0,00	0,00			1		1	1					4,52	4,44
	06:00	25,30	25,30	0,00	0,00			1	1		1			3		5,02	5,03
	07:00	29,98	29,98	0,00	0,00			1	1		1			6		5,03	5,03
	08:00	31,84	31,84	0,00	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	09:00	30,21	30,21	0,00	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	10:00	29,68	29,68	0,00	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	11:00	29,36	29,36	0,00	0,00			1	1	1	1			1		3,52	4,94
	12:00	29,54	29,54	0,00	0,00			1	1	1	1					4,53	5,03
	13:00	30,74	30,71	0,03	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	14:00	31,26	31,26	0,00	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	15:00	31,70	31,70	0,00	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	16:00	34,56	34,56	0,00	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	17:00	40,37	40,36	0,01	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	18:00	42,36	42,36	0,00	0,00			1	1	1	1			9		5,03	5,03
	19:00	43,10	43,10	0,00	0,00			1	1	1	1			9		5,03	5,03
	20:00	42,50	42,50	0,00	0,00			1	1	1	1			10		5,03	5,03
	21:00	39,97	39,97	0,00	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	22:00	34,90	34,90	0,00	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	23:00	29,60	29,60	0,00	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης