

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,23	25,23	0,00	0,00			1	1	1	1					4,40	4,34	
	01:00	22,61	22,61	0,00	0,00			1	1	1	1					2,09	2,08	
	02:00	21,70	21,70	0,00	0,00			1	1		1					3,24	3,50	
	03:00	21,00	21,00	0,00	0,00			1	1		1					4,20	4,20	
	04:00	20,88	20,88	0,00	0,00			1	1		1					4,17	4,17	
	05:00	22,03	22,03	0,00	0,00			1		1	1			1		4,31	4,26	
	06:00	25,58	25,58	0,00	0,00			1		1	1			3		4,95	4,96	
	07:00	30,66	30,63	0,03	0,00			1		1	1			7	1	5,02	5,03	
	08:00	33,05	33,05	0,00	0,00			1		1	1			8	2	5,02	5,03	
	09:00	33,16	33,16	0,00	0,00			1		1	1		1	8		5,02	5,03	
	10:00	31,05	31,05	0,00	0,00			1		1	1		1	6		5,02	5,03	
	11:00	30,16	30,16	0,00	0,00			1		1	1		1	5		5,02	5,03	
	12:00	30,53	30,52	0,01	0,00			1		1	1		1	5		5,02	5,03	
	13:00	31,50	31,48	0,01	0,00			1		1	1		1	5		5,02	5,03	
	14:00	31,33	31,33	0,00	0,00			1		1	1		1	5		4,88	4,90	
	15:00	33,15	33,15	0,00	0,00			1	1	1	1		1			5,02	5,03	
	16:00	36,65	36,65	0,00	0,00			1	1	1	1		1			5,03	5,03	
	17:00	42,09	42,07	0,03	0,00			1	1	1	1		1	4		5,03	5,03	
	18:00	43,52	43,37	0,15	0,00			1	1	1	1		1	5		5,03	5,03	
	19:00	43,96	43,76	0,20	0,00			1	1	1	1		1	6		5,03	5,03	
20:00	43,19	42,94	0,26	0,00			1	1	1	1		1	6		5,03	5,03		
21:00	39,92	39,58	0,35	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03		
22:00	34,87	34,31	0,56	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03		
23:00	29,46	28,78	0,68	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03		

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης