

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	χ	ρ	η	η												
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,48	21,56	3,91	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	01:00	22,63	19,01	3,62	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	02:00	21,57	18,71	2,87	0,00			1		1	1					5,02	5,03
	03:00	20,77	16,91	3,86	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	04:00	20,45	16,56	3,89	0,00			1		1	1					5,02	5,03
	05:00	21,09	16,79	4,30	0,00			1		1	1					5,02	5,03
	06:00	22,96	19,18	3,79	0,00			1		1	1					5,02	5,03
	07:00	25,76	21,53	4,23	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	08:00	29,26	25,29	3,96	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	09:00	32,48	28,19	4,29	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	10:00	34,20	30,75	3,45	0,00			1	1	1	1			2		5,02	5,03
	11:00	35,39	33,69	1,71	0,00			1	1	1	1			4		5,02	5,03
	12:00	36,88	35,19	1,68	0,00			1	1	1	1			5		5,02	5,03
	13:00	37,50	35,86	1,64	0,00			1	1	1	1			6		5,02	5,03
	14:00	34,03	33,09	0,94	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	15:00	32,96	32,65	0,31	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	16:00	35,06	34,91	0,15	0,00			1	1	1	1			4		5,02	5,03
	17:00	40,70	40,69	0,01	0,00			1	1	1	1			8		5,02	5,03
	18:00	41,63	41,62	0,01	0,00			1	1	1	1			10		5,02	5,03
	19:00	41,05	40,93	0,12	0,00			1	1	1	1			9		5,02	5,03
	20:00	39,43	39,17	0,26	0,00			1	1	1	1			8		5,02	5,03
	21:00	36,23	35,92	0,30	0,00			1	1	1	1			5		5,02	5,03
	22:00	32,02	31,96	0,06	0,00			1	1	1	1			2		5,02	5,03
	23:00	28,24	28,03	0,21	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης