

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ ρ ε ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	24,84	24,70	0,14	0,00			1	1	1	1					4,38	4,39
	01:00	22,56	22,27	0,29	0,00			1	1	1	1					4,15	4,24
	02:00	21,42	20,77	0,65	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	03:00	20,48	19,45	1,03	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	04:00	20,21	19,21	0,99	0,00			1	1		1					5,01	5,02
	05:00	20,47	19,20	1,26	0,00			1	1		1					5,02	5,02
	06:00	22,01	20,57	1,44	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	07:00	24,20	21,99	2,21	0,00			1	1		1					5,03	5,03
	08:00	27,38	25,08	2,30	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	09:00	29,16	26,50	2,65	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	10:00	32,18	29,62	2,56	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	11:00	33,44	31,42	2,02	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	12:00	35,44	33,20	2,24	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03
	13:00	35,51	33,68	1,83	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	14:00	32,63	30,94	1,70	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	15:00	31,94	29,64	2,29	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	16:00	33,78	31,33	2,45	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	17:00	38,60	36,34	2,26	0,00			1	1	1	1			6		5,03	5,03
	18:00	39,99	37,91	2,08	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	19:00	40,31	38,94	1,36	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	20:00	39,36	38,07	1,29	0,00			1	1	1	1			7		5,03	5,03
	21:00	36,84	35,47	1,37	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	22:00	32,44	31,26	1,18	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	23:00	28,26	27,42	0,84	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:20 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης