

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,82	25,39	0,43	0,00			1	1	1	1					4,73	4,70	
	01:00	23,21	22,72	0,49	0,00			1	1	1	1					3,46	3,63	
	02:00	22,16	20,99	1,17	0,00				1	1	1					5,03	5,03	
	03:00	21,54	19,25	2,28	0,00				1	1	1					5,03	5,03	
	04:00	21,59	19,03	2,56	0,00				1	1	1					5,03	5,03	
	05:00	22,43	20,26	2,18	0,00				1	1	1					5,03	5,03	
	06:00	26,70	24,90	1,80	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03	
	07:00	32,08	30,85	1,23	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03	
	08:00	34,78	33,51	1,27	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03	
	09:00	35,53	34,90	0,64	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03	
	10:00	33,97	33,40	0,57	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03	
	11:00	32,48	31,80	0,68	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03	
	12:00	32,79	31,39	1,40	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03	
	13:00	34,99	32,92	2,07	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03	
	14:00	35,09	33,08	2,00	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03	
	15:00	36,59	34,99	1,60	0,00			1	1	1	1			4		5,03	5,03	
	16:00	39,12	37,16	1,96	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03	
	17:00	43,75	41,78	1,97	0,00			1	1	1	1		1	7		5,03	5,03	
	18:00	44,06	41,96	2,10	0,00			1	1	1	1		1	8		5,03	5,03	
	19:00	43,42	41,44	1,99	0,00			1	1	1	1		1	8		5,03	5,03	
	20:00	42,98	41,11	1,87	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03	
	21:00	40,16	38,37	1,78	0,00			1	1	1	1			8		5,03	5,03	
	22:00	35,75	34,39	1,36	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03	
	23:00	30,88	29,39	1,49	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03	

Στις 18:55 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στην μονάδα G10. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης