

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,80	25,44	0,36	0,00			1	1	1	1					4,79	4,81
	01:00	22,92	22,60	0,32	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	02:00	21,95	21,64	0,31	0,00				1	1	1					4,95	4,89
	03:00	21,36	20,98	0,38	0,00			1	1	1						4,95	4,96
	04:00	21,24	21,00	0,23	0,00			1	1	1						4,86	4,85
	05:00	22,18	22,00	0,18	0,00			1	1	1						5,02	5,02
	06:00	26,15	26,14	0,01	0,00			1	1	1				3		5,03	5,03
	07:00	31,99	31,99	0,00	0,00			1	1	1				8		5,03	5,03
	08:00	34,53	34,53	0,00	0,00			1	1	1		1		8		5,03	5,03
	09:00	33,12	33,12	0,00	0,00			1	1	1		1		7		5,03	5,03
	10:00	31,07	31,05	0,02	0,00			1	1	1		1		4		5,03	5,03
	11:00	30,02	29,78	0,23	0,00			1	1	1		1		3		5,03	5,03
	12:00	30,66	30,25	0,41	0,00			1	1	1	1			5		5,00	4,99
	13:00	30,74	30,24	0,50	0,00			1	1	1	1	1				5,01	5,02
	14:00	30,81	30,09	0,72	0,00			1	1	1	1	1				4,95	4,91
	15:00	31,64	30,97	0,67	0,00			1	1	1	1	1				4,97	5,00
	16:00	35,84	35,33	0,51	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03
	17:00	42,08	41,46	0,62	0,00			1	1	1	1	1		4		5,03	5,03
	18:00	43,82	42,87	0,95	0,00			1	1	1	1	1		6		5,03	5,03
	19:00	43,53	42,33	1,20	0,00			1	1	1	1	1		6		5,03	5,03
	20:00	41,99	40,79	1,19	0,00			1	1	1	1	1		4		5,03	5,03
	21:00	38,91	37,63	1,28	0,00			1	1	1	1	1		2		5,03	5,03
	22:00	34,81	33,70	1,11	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03
	23:00	30,41	29,19	1,22	0,00			1	1	1	1	1				5,02	5,02

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία της G11.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης