

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,36	25,27	1,09	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	01:00	23,87	22,97	0,90	0,00				1	1	1					5,02	5,02
	02:00	22,57	21,82	0,75	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	03:00	21,79	21,10	0,69	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	04:00	21,43	20,77	0,66	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	05:00	21,49	20,72	0,77	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	06:00	23,44	22,53	0,91	0,00				1	1	1					5,02	5,03
	07:00	26,26	25,29	0,96	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	08:00	28,31	26,44	1,87	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	09:00	28,64	26,53	2,11	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	10:00	28,72	26,75	1,97	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	11:00	29,12	27,38	1,75	0,00				1	1	1	1				5,02	5,02
	12:00	30,92	29,45	1,47	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	13:00	30,84	29,55	1,30	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	14:00	29,42	28,17	1,25	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	15:00	29,93	28,33	1,59	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	16:00	33,34	31,10	2,24	0,00				1	1	1	1				5,02	5,03
	17:00	39,40	36,92	2,48	0,00			1	1	1	1	1		1		5,02	5,03
	18:00	41,27	38,92	2,34	0,00			1	1	1	1	1		2		5,02	5,03
	19:00	40,97	39,08	1,89	0,00			1	1	1	1	1		3		5,02	5,03
	20:00	39,90	38,02	1,88	0,00			1	1	1	1	1		2		5,02	5,03
	21:00	37,89	36,03	1,86	0,00			1	1	1	1	1				5,02	5,03
	22:00	34,38	32,63	1,75	0,00			1	1	1	1	1				5,02	5,03
	23:00	29,85	27,95	1,90	0,00			1	1	1	1	1				5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης