

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,70	23,26	2,44	0,00			1	1		1	1				5,03	5,03	
	01:00	23,03	20,44	2,59	0,00				1		1	1				5,03	5,03	
	02:00	22,23	19,47	2,76	0,00				1		1	1				5,03	5,03	
	03:00	21,76	19,02	2,75	0,00				1		1	1				5,03	5,03	
	04:00	21,51	18,60	2,91	0,00				1		1	1				5,03	5,03	
	05:00	22,30	20,31	1,99	0,00				1		1	1				5,03	5,03	
	06:00	26,61	24,67	1,94	0,00				1		1	1		1		5,02	5,02	
	07:00	32,20	30,56	1,64	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03	
	08:00	34,37	32,59	1,78	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03	
	09:00	34,36	32,27	2,09	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03	
	10:00	33,26	31,37	1,89	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03	
	11:00	31,65	30,24	1,41	0,00			1	1	1	1	1		1		5,03	5,03	
	12:00	32,07	31,03	1,04	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03	
	13:00	32,43	31,34	1,09	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03	
	14:00	32,69	31,79	0,90	0,00			1	1	1	1	1				5,03	5,03	
	15:00	33,64	31,87	1,77	0,00			1	1	1	1	1				5,19	5,70	
	16:00	37,58	33,59	3,99	0,00			1	1	1	1	1				8,64	9,09	
	17:00	43,25	40,33	2,92	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09	
	18:00	45,12	41,50	3,62	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09	
	19:00	45,26	42,49	2,77	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09	
20:00	44,44	42,40	2,05	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09		
21:00	41,17	39,65	1,51	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09		
22:00	36,36	34,96	1,40	0,00			1	1	1	1	1					9,01	8,99	
23:00	31,35	30,82	0,54	0,00			1	1	1	1	1					6,57	6,72	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης