

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	26,54	25,66	0,89	0,00			1		1	1	1				6,54	6,69
	01:00	23,60	22,20	1,40	0,00					1	1	1				8,42	8,42
	02:00	22,68	20,46	2,23	0,00					1	1	1				7,55	7,53
	03:00	22,24	19,74	2,50	0,00					1	1	1				7,10	7,11
	04:00	22,14	19,91	2,23	0,00					1	1	1				7,00	6,99
	05:00	23,12	20,22	2,90	0,00					1	1	1				7,86	7,91
	06:00	27,16	23,64	3,52	0,00					1	1	1				9,09	9,09
	07:00	33,61	30,40	3,21	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	08:00	35,71	33,53	2,18	0,00				1	1	1	1		2		9,09	9,09
	09:00	34,32	33,13	1,19	0,00				1	1	1	1		2		9,09	9,09
	10:00	32,98	31,00	1,98	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	11:00	32,35	29,63	2,73	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	12:00	32,46	28,17	4,30	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	13:00	32,62	27,81	4,81	0,00				1	1	1	1				9,09	9,09
	14:00	31,82	27,04	4,78	0,00				1	1	1	1				8,52	9,09
	15:00	32,55	29,54	3,01	0,00				1	1	1	1				4,20	9,08
	16:00	38,67	35,19	3,48	0,00			1	1	1	1	1		1		6,73	9,09
	17:00	44,20	42,16	2,05	0,00			1	1	1	1	1		4		8,64	9,09
	18:00	46,09	44,66	1,44	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	19:00	46,20	45,13	1,07	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	20:00	45,21	42,97	2,24	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	21:00	41,88	40,38	1,50	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	22:00	37,28	36,79	0,50	0,00			1	1	1	1	1		1		9,09	9,09
	23:00	32,10	31,54	0,56	0,00			1	1	1	1	1				7,53	7,62

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 12:22 – 16:50. Στο διάστημα 14:50 – 16:15 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης