

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,06	26,42	0,64	0,00			1	1		1	1				6,85	6,84
	01:00	24,25	23,08	1,18	0,00				1		1	1				7,93	8,09
	02:00	23,27	21,60	1,67	0,00				1		1	1				8,12	8,13
	03:00	22,74	21,23	1,51	0,00				1		1	1				7,60	7,60
	04:00	22,42	20,93	1,49	0,00				1		1	1				7,28	7,27
	05:00	23,20	22,62	0,58	0,00				1		1	1				7,97	8,03
	06:00	27,81	27,53	0,28	0,00				1	1	1	1				8,66	8,65
	07:00	33,48	33,33	0,14	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	08:00	36,19	35,72	0,48	0,00				1	1	1	1		3	1	9,09	9,09
	09:00	35,56	35,11	0,45	0,00				1	1	1	1		3		9,09	9,09
	10:00	33,42	33,34	0,08	0,00				1	1	1	1		3		9,09	9,09
	11:00	32,08	32,08	0,00	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	12:00	31,78	31,78	0,00	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	13:00	32,13	32,12	0,01	0,00				1	1	1	1		1		9,09	9,09
	14:00	32,65	32,47	0,18	0,00				1	1	1	1		1		8,96	8,94
	15:00	33,88	32,87	1,01	0,00			1	1	1	1	1				8,72	8,74
	16:00	38,44	37,30	1,15	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	17:00	44,51	43,59	0,92	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	18:00	46,64	46,17	0,46	0,00			1	1	1	1	1		7		9,09	9,09
	19:00	46,86	46,79	0,06	0,00			1	1	1	1	1		8		9,09	9,09
20:00	45,51	45,39	0,12	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09	
21:00	42,25	42,20	0,05	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09	
22:00	37,59	37,59	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		9,07	9,06	
23:00	31,82	31,82	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,83	6,87	

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης