

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Χρονική στιγμή		Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)												
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,00	27,00	0,00	0,00			1	1		1	1				6,47	6,54
	01:00	24,44	24,44	0,00	0,00			1	1		1	1				5,05	4,99
	02:00	23,49	23,49	0,00	0,00				1		1	1				6,13	6,40
	03:00	22,56	22,56	0,00	0,00				1		1	1				7,43	7,39
	04:00	22,64	22,64	0,00	0,00				1		1	1				7,46	7,47
	05:00	23,71	23,71	0,00	0,00				1		1	1				7,06	6,86
	06:00	28,23	28,23	0,00	0,00			1	1		1	1				7,78	7,85
	07:00	34,78	34,78	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,97	8,94
	08:00	37,51	37,50	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,85	9,09
	09:00	37,13	37,13	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,06	9,09
	10:00	34,48	34,48	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,06	8,49
	11:00	32,70	32,70	0,00	0,00			1	1	1	1	1				7,06	7,59
	12:00	32,94	32,94	0,00	0,00				1	1	1	1		1		7,06	9,09
	13:00	33,81	33,73	0,08	0,00				1	1	1	1		2		7,06	9,09
	14:00	33,68	33,41	0,27	0,00			1	1	1	1	1		1		7,13	8,82
	15:00	33,97	33,03	0,95	0,00			1	1	1	1	1				7,90	7,97
	16:00	37,88	36,10	1,77	0,00			1	1	1	1	1		1		9,09	9,09
	17:00	43,91	42,35	1,56	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	18:00	46,19	44,80	1,38	0,00		1	1	1	1	1	1		5	2	9,09	9,09
	19:00	45,22	43,80	1,42	0,00		1	1	1	1	1	1		5	1	9,09	9,09
	20:00	44,99	44,09	0,89	0,00		1	1	1	1	1	1		5	2	9,09	9,09
	21:00	42,03	41,38	0,65	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	22:00	37,61	37,03	0,58	0,00			1	1	1	1	1		1		9,07	9,07
	23:00	32,48	31,96	0,52	0,00			1	1	1	1	1				6,69	6,52

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης