

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,49	27,02	0,47	0,00			1		1	1	1				5,20	5,50
	01:00	24,50	24,42	0,07	0,00			1		1	1	1				4,04	3,99
	02:00	23,58	23,37	0,21	0,00			1		1	1	1				3,15	3,18
	03:00	22,85	22,02	0,82	0,00					1	1	1				7,49	7,67
	04:00	22,75	21,76	0,99	0,00					1	1	1				7,60	7,58
	05:00	23,70	22,64	1,06	0,00					1	1	1				6,91	6,77
	06:00	28,04	27,06	0,98	0,00				1	1	1	1				7,14	7,21
	07:00	34,27	33,13	1,13	0,00			1	1	1	1	1		1		9,05	9,07
	08:00	37,42	36,38	1,05	0,00		1	1	1	1	1	1				9,09	9,09
	09:00	36,09	35,55	0,54	0,00		1	1	1	1	1	1		1		7,79	7,69
	10:00	33,99	33,92	0,07	0,00			1	1	1	1	1				7,97	8,04
	11:00	33,04	32,96	0,09	0,00			1	1	1	1	1				8,33	8,36
	12:00	33,96	33,70	0,25	0,00			1	1	1	1	1		1		8,75	8,70
	13:00	35,38	34,78	0,59	0,00			1	1	1	1	1				9,07	9,08
	14:00	35,07	34,14	0,92	0,00			1	1	1	1	1				8,86	8,83
	15:00	36,15	34,67	1,48	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	16:00	39,00	37,16	1,84	0,00			1	1	1	1	1		2		9,09	9,09
	17:00	43,91	42,76	1,16	0,00			1	1	1	1	1		5		9,09	9,09
	18:00	45,29	44,76	0,53	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	19:00	45,08	44,75	0,33	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	20:00	43,88	43,57	0,31	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	21:00	40,97	40,54	0,43	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	22:00	36,96	36,56	0,41	0,00			1	1	1	1	1		1		9,04	9,03
	23:00	32,09	31,72	0,37	0,00			1	1	1	1	1				6,25	6,14

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης