

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α ρ ρ ε ι ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,83	27,18	0,65	0,00			1	1	1	1					6,73	7,09
	01:00	24,91	24,11	0,80	0,00			1	1	1	1					4,47	4,42
	02:00	23,82	23,43	0,39	0,00			1	1	1	1					3,34	3,32
	03:00	22,95	22,78	0,17	0,00			1	1	1	1					2,48	2,45
	04:00	22,82	22,77	0,05	0,00			1	1	1	1					2,28	2,28
	05:00	23,43	22,92	0,51	0,00			1	1	1	1					2,84	2,86
	06:00	26,37	25,99	0,38	0,00			1	1	1	1					5,70	5,81
	07:00	30,41	30,19	0,22	0,00			1	1	1	1			1		8,83	8,86
	08:00	35,27	34,80	0,46	0,00			1	1	1	1	1		2		8,83	8,84
	09:00	38,07	37,36	0,71	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	10:00	37,03	36,20	0,84	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	11:00	36,15	35,78	0,37	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	12:00	37,60	37,12	0,47	0,00			1	1	1	1	1				9,09	9,09
	13:00	38,26	38,21	0,05	0,00			1	1	1	1	1		1		9,07	9,07
	14:00	40,22	40,19	0,03	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	15:00	40,13	40,12	0,01	0,00			1	1	1	1	1		3		9,09	9,09
	16:00	42,03	42,02	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4		9,09	9,09
	17:00	46,39	46,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1		7		9,09	9,09
	18:00	46,86	46,86	0,00	0,00			1	1	1	1	1		8		9,09	9,09
	19:00	45,55	45,54	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6		9,09	9,09
	20:00	43,44	43,27	0,18	0,00			1	1	1	1	1		5		9,09	9,09
	21:00	39,65	39,48	0,17	0,00			1	1	1	1	1		1		9,09	9,09
	22:00	35,38	34,97	0,41	0,00			1	1	1	1	1				8,79	8,75
	23:00	31,49	31,49	0,01	0,00			1	1	1	1	1				5,77	5,91

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης