

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	27,53	27,34	0,20	0,00			1		1	1	1				6,98	7,09
	01:00	24,82	23,98	0,84	0,00			1		1	1	1				4,39	4,33
	02:00	23,85	23,21	0,64	0,00			1		1	1	1				5,35	5,48
	03:00	22,90	21,86	1,04	0,00					1	1	1				6,94	7,09
	04:00	22,33	20,94	1,39	0,00					1	1	1				7,16	7,16
	05:00	22,32	22,22	0,10	0,00					1	1	1				7,15	7,16
	06:00	24,74	24,58	0,16	0,00			1		1	1	1				7,18	7,24
	07:00	27,59	27,35	0,24	0,00			1		1	1	1				7,16	7,14
	08:00	31,11	31,02	0,09	0,00			1	1	1	1	1		1		7,41	7,24
	09:00	33,41	33,38	0,03	0,00			1	1	1	1	1				7,39	7,38
	10:00	34,22	34,17	0,05	0,00			1	1	1	1	1				8,15	8,17
	11:00	34,17	34,17	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,18	8,16
	12:00	33,03	32,91	0,12	0,00			1	1	1	1	1				7,12	7,11
	13:00	32,89	32,33	0,56	0,00			1	1	1	1	1				8,02	8,02
	14:00	32,53	31,66	0,88	0,00			1	1	1	1	1				7,64	7,67
	15:00	33,43	32,56	0,87	0,00			1	1	1	1	1				8,44	8,44
	16:00	36,12	35,63	0,49	0,00			1	1	1	1	1				9,07	9,08
	17:00	40,89	40,19	0,70	0,00			1	1	1	1	1		2		9,08	9,09
	18:00	42,39	41,38	1,02	0,00			1	1	1	1	1		3		9,08	9,09
	19:00	42,44	41,82	0,62	0,00			1	1	1	1	1		3		9,08	9,09
	20:00	40,95	40,40	0,55	0,00			1	1	1	1	1		3		9,08	9,09
	21:00	38,17	37,53	0,64	0,00			1	1	1	1	1		1		9,08	9,09
	22:00	34,20	33,44	0,76	0,00			1	1	1	1	1				8,07	7,98
	23:00	29,70	28,71	0,99	0,00			1	1		1	1				7,91	8,11

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης