

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε υ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	22,19	17,46	4,73	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	01:00	20,26	16,03	4,23	0,00			1		1	1					5,03	5,03
	02:00	19,33	14,82	4,51	0,00					1	1					5,03	5,03
	03:00	18,78	14,35	4,43	0,00					1	1					5,03	5,03
	04:00	18,69	14,09	4,61	0,00					1	1					5,03	5,03
	05:00	19,48	14,81	4,67	0,00					1	1					5,03	5,03
	06:00	22,19	17,93	4,26	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	07:00	25,50	20,95	4,55	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	08:00	26,70	22,21	4,50	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	09:00	26,55	22,11	4,44	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	10:00	25,82	21,40	4,42	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	11:00	26,55	22,04	4,51	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	12:00	27,09	22,88	4,20	0,00				1	1	1					5,03	5,03
	13:00	28,20	24,26	3,94	0,00				1	1	1			1		5,03	5,03
	14:00	27,39	23,49	3,90	0,00				1	1	1			1		5,03	5,03
	15:00	28,29	24,47	3,82	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	16:00	29,10	25,51	3,59	0,00			1	1	1	1					5,03	5,03
	17:00	33,87	29,78	4,08	0,00			1	1	1	1			1		5,02	5,03
	18:00	35,26	31,84	3,42	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	19:00	35,33	31,15	4,18	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	20:00	34,58	30,12	4,46	0,00			1	1	1	1			2		5,02	5,03
	21:00	32,77	28,66	4,11	0,00			1	1	1	1			1		5,02	5,03
	22:00	28,72	25,12	3,60	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03
	23:00	24,83	21,48	3,35	0,00			1	1	1	1					4,40	4,47

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης