

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
α	ρ	ρ	ρ	ρ	ρ	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)												
	00:00	24,61	24,33	0,27	0,00			1	1	1	1					4,12	4,08
	01:00	22,04	21,85	0,19	0,00			1	1	1	1					1,69	1,87
	02:00	21,03	20,96	0,08	0,00			1		1	1					4,83	5,03
	03:00	20,33	19,71	0,62	0,00			1		1	1					5,02	5,02
	04:00	19,84	18,90	0,94	0,00			1		1	1					4,81	4,82
	05:00	19,51	19,49	0,02	0,00			1		1	1					4,50	4,53
	06:00	19,29	19,29	0,00	0,00			1		1	1					4,17	4,17
	07:00	21,88	21,88	0,00	0,00			1		1	1					4,03	4,86
	08:00	24,64	24,64	0,00	0,00			1	1	1	1					2,31	4,13
	09:00	26,74	26,74	0,00	0,00			1	1	1	1			1		2,31	5,02
	10:00	28,15	28,15	0,00	0,00			1	1	1	1			1		2,31	5,03
	11:00	30,31	30,31	0,00	0,00			1	1	1	1			1		2,31	5,03
	12:00	31,77	31,77	0,00	0,00			1	1	1	1			3		2,75	5,03
	13:00	34,62	34,33	0,29	0,00			1	1	1	1			5		5,03	5,03
	14:00	31,45	30,79	0,66	0,00			1	1	1	1			3		5,03	5,03
	15:00	30,46	29,95	0,51	0,00			1	1	1	1			1		5,03	5,03
	16:00	31,99	31,54	0,46	0,00			1	1	1	1			2		5,03	5,03
	17:00	37,15	36,74	0,42	0,00			1	1	1	1			6		5,02	5,03
	18:00	39,59	39,08	0,52	0,00			1	1	1	1			8		5,02	5,03
	19:00	40,23	39,85	0,39	0,00			1	1	1	1			8		5,02	5,03
	20:00	39,33	39,03	0,30	0,00			1	1	1	1			8		5,02	5,03
	21:00	36,65	36,34	0,31	0,00			1	1	1	1			5		5,02	5,03
	22:00	32,50	32,19	0,31	0,00			1	1	1	1			3		5,02	5,03
	23:00	28,23	27,92	0,31	0,00			1	1	1	1					5,02	5,03

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 04:30 με 12:46 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης