

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	5,23	4,90	0,33			1			2	1,20
	01:00	5,18	4,72	0,45			1			1	1,20
	02:00	5,04	4,65	0,39			1			1	1,00
	03:00	5,02	4,72	0,30			1			1	0,80
	04:00	4,97	4,55	0,42			1			1	0,80
	05:00	4,83	4,53	0,30			1			1	0,80
	06:00	4,62	4,35	0,27			1			1	0,79
	07:00	4,82	4,67	0,15			1			1	0,73
	08:00	4,55	4,49	0,06			1			1	0,76
	09:00	4,90	4,87	0,03			1			1	0,80
	10:00	5,07	4,90	0,18			1			1	0,80
	11:00	5,07	4,95	0,12			1			1	0,73
	12:00	5,28	5,09	0,19			1			2	0,79
	13:00	5,32	5,20	0,12			1			2	0,80
	14:00	5,57	5,47	0,10			1			2	0,79
	15:00	5,74	5,74	0,00			1			2	0,73
	16:00	5,76	5,76	0,00			1			2	0,80
	17:00	6,36	6,36	0,00			1			3	0,80
	18:00	7,00	7,00	0,00			1			4	0,79
	19:00	7,00	7,00	0,00			1			4	0,73
	20:00	7,04	7,04	0,00			1			4	0,80
	21:00	6,86	6,86	0,00			1			4	0,80
	22:00	6,42	6,42	0,00			1			3	0,80
	23:00	6,30	6,30	0,00			1			3	0,79

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης