

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	3,46	3,46	0,00		1				1	0,60
	01:00	3,20	3,20	0,00		1				1	0,41
	02:00	3,06	3,06	0,00		1				1	0,00
	03:00	2,95	2,95	0,00		1				1	0,00
	04:00	3,03	3,03	0,00		1				1	0,00
	05:00	3,09	3,09	0,00		1				1	0,00
	06:00	3,44	3,44	0,00		1				1	0,00
	07:00	3,87	3,87	0,00		1				1	0,00
	08:00	3,84	3,84	0,00		1				1	0,00
	09:00	3,88	3,88	0,00		1				1	0,00
	10:00	3,90	3,45	0,45		1				1	0,57
	11:00	3,93	3,36	0,58		1					0,56
	12:00	3,90	3,32	0,58		1					0,59
	13:00	3,86	3,28	0,58		1					0,60
	14:00	3,74	3,16	0,58		1					0,60
	15:00	3,77	3,19	0,58		1					0,58
	16:00	4,06	3,47	0,58		1					0,57
	17:00	4,41	3,86	0,55		1					0,60
	18:00	4,69	4,12	0,58		1					0,60
	19:00	4,77	4,20	0,57		1					0,57
	20:00	4,70	3,95	0,75		1					1,06
	21:00	4,57	3,71	0,86		1					1,20
	22:00	5,14	4,07	1,07		1				1	1,20
	23:00	5,67	4,87	0,80		1				2	1,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης