

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	4,42	4,42	0,00			1			1	2,65
	01:00	4,36	4,36	0,00			1			1	2,65
	02:00	4,65	4,65	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,59	4,59	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,45	4,42	0,03			1			1	2,65
	05:00	4,63	4,55	0,08			1			1	2,65
	06:00	4,80	4,80	0,00			1			1	2,56
	07:00	4,76	4,76	0,00			1			1	2,43
	08:00	5,09	5,09	0,00			1			1	2,65
	09:00	5,19	5,19	0,00			1			2	2,61
	10:00	5,17	5,17	0,00			1			2	2,65
	11:00	5,15	5,15	0,00			1			2	2,47
	12:00	4,97	4,97	0,00			1			2	2,47
	13:00	5,14	4,26	0,88			1			1	2,65
	14:00	5,06	4,54	0,52			1			1	2,65
	15:00	5,33	5,33	0,00			1			1	2,61
	16:00	5,86	5,86	0,00			1			2	2,34
	17:00	6,39	6,39	0,00			1			3	2,65
	18:00	6,48	6,47	0,01			1			3	2,65
	19:00	6,20	6,10	0,10			1			3	2,56
	20:00	6,00	5,76	0,24			1			3	2,43
	21:00	6,06	6,01	0,05			1			3	2,65
	22:00	5,64	5,55	0,09			1			2	2,65
	23:00	5,09	4,98	0,11			1			2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης