

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	8,43	8,43	0,00		1	1			1	0,00
	01:00	8,07	8,07	0,00		1	1				0,00
	02:00	7,85	7,85	0,00		1	1				0,00
	03:00	7,78	7,78	0,00		1	1				0,00
	04:00	7,66	7,66	0,00		1	1				0,00
	05:00	7,65	7,65	0,00		1	1				0,00
	06:00	7,93	7,93	0,00		1	1				0,00
	07:00	8,30	8,30	0,00		1	1				0,00
	08:00	8,61	8,60	0,00		1	1			1	0,60
	09:00	8,73	8,61	0,11		1	1			1	1,20
	10:00	8,88	8,74	0,15		1	1			1	1,74
	11:00	9,10	9,09	0,01		1	1			2	2,47
	12:00	9,78	9,78	0,00		1	1			2	2,65
	13:00	9,95	9,95	0,00		1	1			3	0,35
	14:00	9,67	9,50	0,17		1	1			3	0,00
	15:00	9,55	9,10	0,45		1	1			3	0,00
	16:00	9,47	8,96	0,51		1	1			2	0,00
	17:00	9,69	9,14	0,54		1	1			2	0,00
	18:00	9,74	9,20	0,54		1	1			2	0,00
	19:00	9,85	9,21	0,64		1	1			2	0,00
	20:00	10,24	9,57	0,67		1	1			2	0,00
	21:00	10,01	9,02	0,99		1	1			2	0,00
	22:00	9,66	8,63	1,03		1	1			2	0,00
	23:00	9,53	8,04	1,49		1	1				0,00

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης