

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	4,14	4,13	0,02			1				1,00
	01:00	4,07	3,84	0,23			1				1,00
	02:00	4,35	3,68	0,67			1				1,00
	03:00	4,21	3,63	0,59			1				1,00
	04:00	4,23	3,66	0,57			1				1,00
	05:00	4,29	3,71	0,58			1				1,00
	06:00	4,28	3,71	0,57			1				0,94
	07:00	4,63	3,59	1,04			1				1,18
	08:00	4,37	3,24	1,13			1				1,20
	09:00	4,62	3,46	1,17			1				1,20
	10:00	4,83	3,68	1,14			1				1,12
	11:00	4,82	3,66	1,16			1				1,18
	12:00	5,80	4,68	1,12			1			1	1,20
	13:00	5,96	5,21	0,75			1			2	0,98
	14:00	4,73	3,99	0,74			1			1	1,32
	15:00	5,91	5,03	0,88			1			2	1,40
	16:00	6,15	5,56	0,58			1			2	1,04
	17:00	6,55	6,30	0,25			1			3	1,20
	18:00	6,49	6,31	0,18			1			3	1,20
	19:00	6,45	5,96	0,49			1			3	1,06
	20:00	5,80	5,21	0,58			1			3	1,20
	21:00	4,87	4,32	0,54			1			2	0,88
	22:00	4,43	4,05	0,38			1			1	0,80
	23:00	4,20	3,83	0,36			1				0,72

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης